

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN
BINARIO.**

DATOS GENERALES

**1.- CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
(APIMAZATLAN)
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA.**

Mazatlán, Sin. 17 de octubre de 2014.

**2.- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
su obtención es gratuita.**

**3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: " REHABILITACIÓN DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA
TERMINAL DE TRANSBORDADORES " EN MAZATLÁN, SINALOA.**

FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET	FECHA DE VISITA DE OBRA	FECHA JUNTA DE ACLARACIONES	FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
17 de octubre de 2014	22 de octubre de 2014 a las 10:00 horas	22 de octubre de 2014 a las 11:00 horas	30 de octubre de 2014 a las 10:00 horas

4.- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, estará a disposición de los interesados a partir de la publicación de la convocatoria en el Sistema COMPRANET, y hasta el sexto día previo al de la presentación y apertura de proposiciones y únicamente para consulta en las oficinas de la APIMAZATLAN en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sin.

Nota: Se hace del conocimiento a los participantes que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

La presentación de proposiciones por parte de **LOS LICITANTES** debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por **LA APIMAZATLAN**. En caso de que **EL LICITANTE** presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por **LA APIMAZATLAN**.

EL LICITANTE preparará su proposición conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos que conforma el presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación que deberá ser firmada por **EL LICITANTE** en cada hoja son:

Documento PE09 "CATÁLOGO DE CONCEPTOS",
Documento PE10 "PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO" y
Documento PE 11 "PROGRAMAS SEMANALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

- a) MANO DE OBRA,
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
- c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS".

Documento PE12 "CARTA DE PROPOSICIÓN"

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, **LA APIMAZATLAN** no podrá desechar la proposición.

En caso de que **EL LICITANTE** entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta de manera presencial, los deberán entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta les deberán colocar el separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregará por separado con su hoja de identificación correspondiente, rotulados con los datos generales de la presente LICITACIÓN; Número, rubro, fecha y hora de presentación de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono y fax.

Se les solicita a **LOS LICITANTES** que toda la propuesta Técnica y Económica así como la Documentación Distinta se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

La PROPOSICIÓN deberá contener los documentos que enseguida se mencionan:

<u>DOCUMENTACIÓN DISTINTA</u>	
DOC	DENOMINACION DEL DOCUMENTO
DD 01	Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
DD 02	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY.
DD 03	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción xv y 51, fracción vii, segundo párrafo de la LEY.
DD 04	Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
DD 05	Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LEY y el REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA APIMAZATLAN, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones
DD 06	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
DD 07	Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del REGLAMENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

<u>PROPOSICION TÉCNICA</u>	
DOC	DENOMINACION DEL DOCUMENTO
PT 01	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; así como el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA.
PT 02	Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA APIMAZATLAN.
PT 03	Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, anexar copia simple de comprobante de contar con firma electrónica avanzada.
PT 04	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por EL LICITANTE y su personal en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
PT 05	Documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, pagos provisionales de impuestos obligados del presente año, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
PT 06	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.
PT 07	Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado.
PT 08	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del modelo de contrato y su anexo.
PT 09	Manifestación de afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

<u>PROPOSICION ECONOMICA</u>	
DOC	DENOMINACION DEL DOCUMENTO
PE 01	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.
PE 02	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.
PE 03	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.
PE 04	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.
PE 05	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
PE 06	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de quince (15) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará.
PE 07	Utilidad propuesta por el licitante.
PE 08	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.
PE 09	Catálogo de conceptos de obra, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar contrato correspondiente.
PE 10	Programa semanal de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al período indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras o redes de actividades con ruta crítica.
PE 11	Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al período indicado, para los siguientes rubros: <ul style="list-style-type: none"> a) De la mano de obra. b) De la maquinaria y equipo para construcción identificando su tipo y características. c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
PE 12	Carta compromiso de la proposición firmada en papel membretado por la empresa.
PE 13	Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Bases a las que se sujetará LA CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a: " **REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**" en Mazatlán, Sin., consistente en la Rehabilitación eléctrica y ampliación de iluminación LED de 58 mil metros cuadrados de patios adjuntos a la Terminal de Transbordadores.

Se entenderá por:

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LA SECRETARÍA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.

LA LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- La Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de LICITACIÓN a cuando menos tres personas.

LA APIMAZATLAN O APIMAZATLAN.- La Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación.

EL CONTRATISTA.- La Persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

LA DEPENDENCIA.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en adelante LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

OIC.- Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

PROYECTO ARQUITECTONICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

secciones y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARÍA comunica a LA APIMAZATLAN en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SAT : Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El representante de EL CONTRATISTA ante LA APIMAZATLAN para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.

PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTO DD 01 Escrito en el que manifieste, **bajo protesta de decir verdad**, que es de nacionalidad mexicana. **(FORMATO DD 01)**

DOCUMENTO DD 02 Escrito mediante el cual declare **bajo protesta de decir verdad** que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY. **(FORMATO DD 02)**

DOCUMENTO DD 03 Escrito en el que **manifieste bajo protesta de decir verdad**, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la LEY. **(FORMATO DD 03)**

DOCUMENTO DD 04 Declaración de integridad mediante la cual **manifieste bajo protesta de decir verdad**, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. **(FORMATO DD 04)**

DOCUMENTO DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LEY y el REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA APIMAZATLAN, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. **(FORMATO DD 05)**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de COMPRANET.

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA APIMAZATLAN dicha dirección.

DOCUMENTO DD 06 Escrito en el que su firmante manifieste, **bajo protesta de decir verdad**, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: **(FORMATO DD 06)**

Dicho escrito contendrá los datos siguientes:

a).- De EL LICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a).-Tratándose de persona moral:

- 1.- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
- 2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.
- 3.- Cédula de identificación fiscal.
- 4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).
- 5.- Identificación oficial de los representantes legales.
- 6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

b).-Tratándose de persona física:

- 1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
- 2.- Cédula de identificación fiscal.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

DOCUMENTO DD 07 Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 de EL REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

1.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalado, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.
- b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.
- c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.
- d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
- e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por **LA SFP**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROCESO DE LICITACION

SEGUNDA.- La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevará a cabo el día **22 de octubre de 2014 a las 11:00 horas**, en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000. Se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en LA LICITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con LA CONVOCATORIA.

En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LEY.

Las solicitudes de aclaración, a elección de EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por LA APIMAZATLAN en LA CONVOCATORIA para llevar a cabo dicho evento, o enviarse a través de COMPRANET a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompañadas del escrito señalado en el párrafo anterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET, no serán contestadas por LA APIMAZATLAN por resultar extemporáneas y se integraran al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA APIMAZATLAN tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea por COMPRANET o de manera personal EL LICITANTE deberá utilizar el **FORMATO JA**, de no utilizarlo LA APIMAZATLAN podrá desechar las solicitudes de aclaración.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en LA CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en la sala de recepción de LA APIMAZATLAN ubicadas en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col Centro, C.P. 82000, Mazatlán Sin., el acta estará visible del día **22 de octubre al 28 de octubre de 2014**.

Asimismo, LA APIMAZATLAN difundirá un ejemplar de dicha acta en **COMPRANET**, para efectos de su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA APIMAZATLAN, a solicitud de EL LICITANTE, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en el REGLAMENTO de la LEY.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de LA APIMAZATLAN ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro C.P. 82000, Mazatlán, Sin. y en horario de las 9:00 a las 14:00 hrs en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET contará, en los términos de EL REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 de **EL REGLAMENTO**, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquella que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA APIMAZATLAN, la cual, previa validación de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. LA APIMAZATLAN podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de LA APIMAZATLAN, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por LA SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los LICITANTES podrán presentar sus PROPOSICIONES por escrito durante el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, en el lugar, fecha y hora que señale LA CONVOCATORIA, por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que emita LA SFP.

En caso de que los LICITANTES opten por el uso de medios electrónicos para el envío de sus PROPOSICIONES, ello no limita que participen en los diferentes actos derivados de la licitación.

I).-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional hasta su conclusión.

La presentación y apertura de PROPOSICIONES será el día **30 de octubre de 2014 a las 10:00 horas**, en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. LOS LICITANTES deberán entregar, al servidor público que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICIÓN en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé la **BASE DÉCIMA TERCERA**. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechara ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

Los LICITANTES que participen por medios electrónicos, entregarán su PROPOSICIÓN a través de CompraNet.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA APIMAZATLAN. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA APIMAZATLAN.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma. **Será causal de desechamiento de la proposición si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, el catálogo de conceptos debidamente requisitado o presupuesto de obra **FORMATO PE 09** y los programas solicitados en la presente convocatoria.** En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca LA SFP.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA APIMAZATLAN no podrá desechar la proposición.

La documentación que deberá ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja son:

Documento PE09 "CATÁLOGO DE CONCEPTOS",
Documento PE10 "PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO" y
Documento PE 11 "PROGRAMAS SEMANALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

- a) MANO DE OBRA,
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
- c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS".

Documento PE12 "CARTA DE PROPOSICIÓN"

EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición

En caso de que EL LICITANTE entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a LA APIMAZATLAN, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

LOS LICITANTES que hayan asistido al acto de presentación y apertura de proposiciones elegirán a uno de ellos, para que en forma conjunta con el servidor público designado por LA APIMAZATLAN para presidir el acto, rubriquen el CATÁLOGO DE CONCEPTOS [FORMATO PE 09](#), y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

EL LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contiene su proposición la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición [FORMATO A](#).

LOS LICITANTES **sólo podrán** presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LA CONVOCATORIA, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 fracción III de la LEY y 62 del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada PROPOSICIÓN y se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. El acta se firmará por los LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en la Oficina de Recepción de LA APIMAZATLAN ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, el acta estará visible el día **30 de octubre al 5 de noviembre de 2014**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Así mismo LA APIMAZATLAN, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

II).-FALLO

La comunicación del **fallo** será dado a conocer el día **4 de noviembre de 2014 a las 13:00 horas** en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que LA LICITACIÓN ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en la Oficina de Recepción de LA APIMAZATLAN ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, el acta estará visible el **día 4 de noviembre al 10 de noviembre de 2014**.

Así mismo LA APIMAZATLAN, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, LA APIMAZATLAN queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA APIMAZATLAN las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos LA APIMAZATLAN podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así LA APIMAZATLAN podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedará obligado a **firmar el contrato** el día **7 de noviembre de 2014 a las 11:00 horas** en la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el **diez por ciento (10 %)** del monto del contrato, así como del **treinta por ciento (30%)** del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los artículos 48 fracciones I y II de la LEY y 91 del REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a **LA SFP** para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY, y **LA APIMAZATLAN** podrá adjudicar el contrato a **EL LICITANTE** que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de la LEY y 74, fracción V de **EL REGLAMENTO**.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las PROPOSICIONES será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63 fracción I del REGLAMENTO, LA APIMAZATLAN para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA APIMAZATLAN, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y corresponde al precio más bajo.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA APIMAZATLAN pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones pertinentes o que aporte documentación o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, dicha comunicación se realizará de la forma siguiente:

- a).- Escrito dirigido a **EL LICITANTE**, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a través de **COMPRANET**, caso en el que **LA APIMAZATLAN** enviará un aviso a **EL LICITANTE** en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en **COMPRANET**. En todo caso, **LA APIMAZATLAN** recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el acta de fallo.
- b).- A partir de la recepción del escrito, **EL LICITANTE** contará con un plazo de 3 días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por **LA APIMAZATLAN** y deberá ser entregada, en su caso en horas y días hábiles. En caso de que **EL LICITANTE** no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, **LA APIMAZATLAN** realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su proposición.
- c).- **LA APIMAZATLAN** difundirá en **Compranet** las respuestas de **EL LICITANTE**, el mismo día en que sean recibidas.

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

Para la evaluación de las proposiciones se aplicará el mecanismo de evaluación **Binario** que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA APIMAZATLAN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la LEY para la evaluación técnica de las proposiciones se deberán considerar, entre otros los siguientes aspectos:

I.1.- EVALUACIÓN TÉCNICA

1. Aspectos generales:

1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; conforme a lo establecido en la Base Quinta, numeral 1 de esta CONVOCATORIA.

1.3.- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan. Conforme a lo establecido en la Base Quinta, numeral 2 de esta CONVOCATORIA.

1.4.- Que los licitantes cuenten con el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.5.- Que la planeación integral de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

1.6.- Que el procedimiento constructivo descrito por EL LICITANTE demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

2. Aspectos financieros:

2.1 Que cumpla con los parámetros financieros establecidos en la Base Quinta, numeral 3 de esta convocatoria.

3. Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA APIMAZATLAN, y que sea congruente con el procedimiento de ejecución de los mismos.

3.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

3.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

3.1.4.- Que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas.

4. Aspectos técnicos:

4.1.- De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el licitante, o con las restricciones técnicas, cuando LA APIMAZATLAN fije un procedimiento.

4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

4.2.- De los materiales:

4.2.1.- Que en el consumo del material por unidad de medida determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

4.2.2.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y especificaciones particulares de construcción establecidas en la presente CONVOCATORIA a la Licitación Pública.

4.3.- De la mano de obra:

4.3.1.- Que el personal técnico, administrativo y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2.- Que los rendimientos considerados en los análisis de precios unitarios se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

4.3.3.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo más significativos de esta CONVOCATORIA.

4.3.4.- Que el currículo del personal técnico contenga los datos de formación académica, y en su caso, registro de la cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya tenido trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo de LA CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del REGLAMENTO, para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA

5. Aspectos económicos:

5.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

5.2.- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente LA APIMAZATLAN como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta económica.

5.3.- Del presupuesto de obra (**Catálogo de Conceptos [FORMATO PE 09](#)**):

5.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

5.3.2.- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de LA APIMAZATLAN. El monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita la SFP y en esta CONVOCATORIA a la licitación, debiendo cumplir:

5.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente CONVOCATORIA.

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la realización de los trabajos.

5.4.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.- Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente CONVOCATORIA.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

- 5.4.6.-** Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.
- 5.5.-** Que los análisis de **costos directos** se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente CONVOCATORIA a la licitación pública, debiendo además considerar:
- 5.5.1.-** Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente CONVOCATORIA a la licitación pública.
- 5.5.2.-** Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
- 5.5.3.-** Que los costos horarios de la maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
- 5.6.-** Que los análisis de **costos indirectos** se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente CONVOCATORIA a la licitación pública, debiendo además considerar:
- 5.6.1.-** Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
- 5.6.2.-** Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los artículos 211 al 213 del REGLAMENTO.
- 5.6.3.-** Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta CONVOCATORIA a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico.
- 5.7.-** Que el análisis, cálculo e integración del **costo financiero** se haya determinado considerando lo siguiente:
- 5.7.1.-** Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, a EL CONTRATISTA, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
- 5.7.2.-** Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
- 5.7.3.-** Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

5.7.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos conforme al periodo de estimaciones señalado en la presente CONVOCATORIA a la licitación pública.

5.7.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214, 216 y 217 del REGLAMENTO.

5.8.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 del REGLAMENTO.

5.9.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.10.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o maquinaria y equipo de construcción en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación. Lo anterior debido a que, al materializarse este supuesto se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por el LICITANTE.

El Superintendente de Construcción propuesto, deberá contar con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP)

El Superintendente de Construcción propuesto, no deberá estar registrado en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en 2 (dos) o más obras cuyo plazo de ejecución se empalme o junte al mismo tiempo con el plazo de ejecución para esta obra, por lo que de ser el caso, no será aceptado por LA APIMAZATLAN, incurriendo en una causal para iniciar la rescisión del contrato, en caso de que al LICITANTE, ya se le haya adjudicado el contrato.

El Superintendente de Construcción deberá permanecer de tiempo completo en el lugar donde se realicen los trabajos y deberá participar en todas las juntas de trabajo que se efectúen, durante todo el periodo de ejecución de la obra.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

El Superintendente de Construcción (Técnico Responsable) que sea propuesto por EL LICITANTE, deberá tener experiencia en obras con características técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente licitación.

2.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de la presente CONVOCATORIA a la licitación pública, en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, fechas de terminación o fechas previstas para la terminación, según sea el caso, **anexando, copia completa de los contratos y de las actas de entrega-recepción física de los mismos, debidamente firmadas y avaladas por la dependencia o entidad encargada de la contratación. Las empresas deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares a la que se licita.**

3.- Declaraciones fiscales, pagos provisionales de impuestos obligados del presente año, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Los estados financieros serán elaborados por contador público independiente conforme a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. y que comprende el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera con el dictamen (opinión) correspondiente.

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá presentar para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

- a).- Capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE para el financiamiento de los trabajos a realizar. Activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC).
- b).- Capacidad para pagar obligaciones. Activo circulante (AC) entre pasivo circulante (PC) y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT).
- c).- Grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. Pasivo Total (PT) entre activo total (AT).

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

4.- Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo construcción arrendado, con o sin opción a compra deberá presentar cartas compromiso de arrendamiento y disponibilidad de los mismos.

ANTICIPOS

SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la LEY del **30%** de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la LEY.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LA APIMAZATLAN podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA APIMAZATLAN un programa en el que se establezca la forma en que aplicará dicho anticipo. LA APIMAZATLAN requerirá a EL CONTRATISTA la información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA.-LA APIMAZATLAN a través del Ing. Dionisio de Jesús Reynaga Solís, Subgerente de Ingeniería y Ecología mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen, deberán concurrir a la Sala de Juntas de LA APIMAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, el día **22 de octubre de 2014 a las 10:00 horas**, para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos. La visita tendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA.- EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA.- Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:

- a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día **6 de noviembre de 2014**.
- b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de **54 días naturales**.
- c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente CONVOCATORIA a la licitación pública, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión N° **J2T/DG/OLI/001/2014** de fecha **17 de Julio de 2014** de LA APIMAZATLAN.

MODELO DE CONTRATO

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (**FORMATO PT 08**), al que se sujetarán LA APIMAZATLAN y EL LICITANTE ganador.

FORMA DE PAGO

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones **quincenales**, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, EL RESIDENTE DE OBRA para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación y serán pagadas por LA APIMAZATLAN por trabajos ejecutados dentro de un plazo de **no mayor a 20 días naturales** contados a partir de que hayan sido autorizadas por EL RESIDENTE DE OBRA y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Dichos pagos se harán por financiamiento a través de cadenas productivas de Nacional Financiera, si EL CONTRATISTA opta por esta opción, y si no, se hará por transferencia electrónica que serán depositadas en la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicará el nombre del beneficiario y banco, el número de sucursal bancaria, el número de cuenta de cheques, el número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (**CLABE**).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

EL CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA APIMAZATLAN, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

EL RESIDENTE DE OBRA efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del REGLAMENTO el pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte LA APIMAZATLAN, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA APIMAZATLAN diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA APIMAZATLAN.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:

a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la LEY y el REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las Normas para Construcción e Instalaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, el programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en la presente CONVOCATORIA a la licitación pública.

b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos a que se refiere el artículo 56 y 58 de la LEY y 174 del REGLAMENTO, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento señalado en el artículo 57 fracción I de la LEY y lo aplicable del 179 y 180 del REGLAMENTO.

En caso que el CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si LA APIMAZATLAN no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por el CONTRATISTA.

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de la LEY y conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en LA CONVOCATORIA a la licitación pública y en el contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos.

LA APIMAZATLAN, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

EL CONTRATISTA deberá presentar a LA APIMAZATLAN, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de LA LEY.

c).-Que deberá tener en la obra permanentemente un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con cedula profesional de Ingeniero Civil o carrera afín quien deberá acreditar contar con una experiencia mínima de **2 años en obras similares**, así como conocer o saber con amplitud el proyecto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, el catálogo de conceptos de los trabajos, los programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, los convenios y demás documentos que se generen con la ejecución de los trabajos así como saber hacer anotaciones en la bitácora electrónica.

Asimismo el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Así mismo deberá contar con la Firma Electrónica Avanzada del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el uso de la bitácora electrónica.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LA APIMAZATLAN en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

LA APIMAZATLAN en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

d).-Que tomó en consideración las condiciones ambientales, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

e).- Que deberá proveer a su personal de campo, con uniformes con el logo de la empresa que los identifique plenamente, chalecos con reflejantes, equipo de trabajo y de seguridad en buenas condiciones (casco, botas antiderrapantes, gafas o lentes, etc.)

f).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias y datos proporcionados que incidan en la obra, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró, la diferencia no justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

g).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA CONVOCATORIA a la licitación pública, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en LA CONVOCATORIA.

h).- Que como cargos adicionales ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la SFP y el impuesto sobre nómina estatal, en términos del artículo 220 de EL REGLAMENTO.

i).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA APIMAZATLAN en el catálogo de conceptos (**FORMATO PE 09**), justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en relación con los precios propuestos en el catálogo antes citado y los análisis de los mismos.

j).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos de obra anotados en el **FORMATO PE09** y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA a la licitación pública.

k).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en la obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos insumos.

l).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

m).- Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

n).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos relacionados en el Catálogo **FORMATO PE 09**, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA a la licitación pública.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobre costo por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó. Debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

ñ).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en el **FORMATO PE 09**.

o).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la PROPOSICIÓN **FORMATO PE 09** se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el **FORMATO PE 09** deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

2.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

3.- Cuando el **FORMATO PE 09** se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la PROPOSICIÓN.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA APIMAZATLAN y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la PROPOSICIÓN. El monto corregido será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

p).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, previo a su firma, deberá presentar documento vigente del “acuse de recepción o respuesta” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición, las personas integrantes del grupo deberán presentar el “**acuse de recepción o respuesta**” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposición.

Para efectos de lo anterior, al contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrónico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx, de LA APIMAZATLAN a fin de que el SAT envíe también a LA APIMAZATLAN el “**acuse de respuesta y el informe de opinión**” en atención a la solicitud de opinión; en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal anteriormente citada.

Opinión del cumplimiento de obligaciones Fiscales (Art. 32-D, CFF)
Contratación con la Administración Pública Federal y entidades federativas.

Ingresa a la página del SAT a la dirección www.sat.gob.mx

- En el menú **Mi portal**, que se encuentra de lado izquierdo, capture su RFC y su clave CIECF.
- Seleccione la opción “**Servicios por Internet**” que se encuentra de lado izquierdo.
- Elija la opción “**Cumplimiento de Obligaciones Fiscales**”
- De clic a la opción “**Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales**”
- Aparecerá una pantalla con dos secciones, una de “**Información General**” y otro de “**Reporte**”, elija la opción de “**REPORTE**”.
- En la pantalla que se despliega copie el texto de la imagen tal como aparece en ésta y de clic en el botón **CONTINUAR**.
- Para obtener la opinión de clic en el botón **CONSULTAR**.
- Imprima o guarde la opinión emitida.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

q).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

r).- Se considera de carácter obligatorio el uso de la BITÁCORA ELECTRÓNICA, atendiendo lo establecido en el artículo 46 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM), Artículo 122 del Reglamento de la misma Ley (RLOPSRM), así mismo como el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 09 de Septiembre de 2009, por el que se establece los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras públicas por medios remotos de comunicación electrónica. Derivado de lo anterior el licitante ganador deberá presentar al Administrador local de esta dependencia, antes de la firma del contrato adjudicado, el comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada emitido por el SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se acredita, que dicha persona cuenta con el certificado digital y la firma electrónica avanzada (FIEL) y será la autorizada para crear, firmar, abrir, cerrar y dar seguimiento a notas de la Bitácora Electrónica.

DÉCIMA TERCERA.- Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendrá:

PROPOSICION TÉCNICA

DOCUMENTO PT 01

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; así como el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria.

Deberá presentar **Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad** de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA APIMAZATLAN** les hubiere proporcionado, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; así como el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a **LA CONVOCATORIA**. (**FORMATO PT 01**)

DOCUMENTO PT 02

Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA APIMAZATLAN.

Se deberá entender como planeación integral el “QUÉ” se va hacer para la realización de los trabajos (trazar el plan de los trabajos). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realización de los trabajos, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de los trabajos, tales como:

1. **El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo**
2. **Frentes de trabajo que utilizará**
3. **La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos,** la que deberá de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.

Se describirá en forma amplia y detallada la planeación integral para los trabajos, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, el **LICITANTE** deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

- Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.
- Especificaciones particulares
- Normas para la construcción e instalaciones de la SCT.
- Maquinaria y equipo.
- Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca **LA APIMAZATLAN**, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de Los trabajos, tales como:

1. **El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.**
2. **Número y descripción de los Frentes de trabajo que utilizará.**
3. **La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos.**

El **LICITANTE** presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, **e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico ò fotográfico.**

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catálogo de conceptos de trabajo” (Documento PE 09) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa semanal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 10); “Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 11 a) mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construcción (Documento PE 11 c) materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 11 d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos.

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso de la “REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”, se aplicará alguna sanción por tal motivo, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a cubrir el monto de la misma así como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Los licitantes deberán considerar en su proposición el seguimiento a las medidas preventivas y de mitigación así como a las condicionantes ambientales que se llegasen a establecer para la ejecución de la obra.

DOCUMENTO PT 03

Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Deberá presentarse un listado en papel membretado de la empresa, de preferencia, totalmente elaborado por el LICITANTE.

Se presentará currículum de cada uno de los profesionales técnicos a su servicio que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben **tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares**, anexando copias de su cédula profesional y de la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del técnico responsable que sea propuesto por el LICITANTE (actas de entrega – recepción, estimaciones de obra, hojas de bitácora o cualquier otro documento oficial), así como la documentación que demuestre la relación laboral del LICITANTE con el técnico responsable propuesto.

Refiérase a la **Base Quinta inciso 1.**

DOCUMENTO PT 04

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por EL LICITANTE y su personal en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

Deberá presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa, de preferencia, debidamente firmado y requisitado en el formato anexo (**FORMATO PT 04**) a la presente convocatoria o presentada en computadora apegándose al formato antes señalado.

Deberán presentar los interesados documentaciones tales como contratos que tenga o haya celebrado tanto con la administración pública, así como con particulares y/o currículum del personal técnico que compruebe la experiencia y capacidad técnica de cuando menos en dos obras, de características técnicas y magnitud similares al que es motivo esta CONVOCATORIA.

Refiérase a la **Base Quinta inciso 2.**

DOCUMENTO PT 05

Documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, pagos provisionales de impuestos obligados del presente año, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

La capacidad financiera del **LICITANTE** deberá ser acreditada mediante la presentación de **declaraciones** fiscales, estados financieros **dictaminados** de los últimos dos ejercicios fiscales, los que deberán reflejar las razones financieras básicas como Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Cambios en el Capital Contable, salvo en el caso de las empresas de reciente creación, las que deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

Refiérase a la **Base Quinta inciso 3.**

DOCUMENTO PT 06

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Deberá presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa, de preferencia, debidamente firmado y requisitado en el formato anexo (**FORMATO PT 06**) al presente convocatoria o presentado en computadora apegándose al formato antes señalado.

En el documento deberá indicar si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Se describirán con todo detalle las características de toda la maquinaria y equipo a utilizar en la ejecución de los trabajos, indicando claramente, por sus generales al propietario.

Queda entendido de que si durante la ejecución de la obra el equipo o maquinaria propuestos, no son los adecuados en tipo o rendimientos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos para que cumplan con las características requeridas y en este supuesto no tendrán derecho a precios extraordinarios; modificación a los originalmente propuestos ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecución de los trabajos.

Refiérase a la **Base Quinta, inciso 5.**

DOCUMENTO PT 07

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a LA APIMAZATLAN, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la ley.

En este documento, EL LICITANTE deberá anexar, de cada uno de los contratos solicitados en el Documento PT 04, cualquiera de los documentos que se relacionan a continuación:

- Copia de la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, o
- Manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, o
- Acta de extinción de derechos y obligaciones (Acta de entrega recepción o finiquito), o cualquier otro documento donde se corrobore dicho cumplimiento.

DOCUMENTO PT 08

Manifiestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del modelo de contrato y su anexo.

Deberá presentar escrito firmado.

DOCUMENTO PT 09

Manifiestación de afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO PE 01

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en la CONVOCATORIA.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos, dentro de este documento.

Este documento deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa pudiendo ser estos reportes de computadora.

Deberá presentar los análisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el documento **PE 09 "Catálogo de conceptos"**.

Para los efectos de la LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su REGLAMENTO, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

EL PRECIO UNITARIO se integra con los **costos directos** correspondientes al concepto de trabajo, **los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales.**

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su REGLAMENTO, así como en las especificaciones establecidas por la APIMAZATLAN en la presente convocatoria a la licitación.

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la APIMAZATLAN.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse en moneda nacional.

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales, maquinaria ó equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después del utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontarán los derechos que estipula el artículo 191 primer párrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestación el servicio de inspección, vigilancia y control de las obras que realiza la Secretaria de la Función Pública, el cual es del 5 al millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre Nómina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el documento **PE 10** "Programa de ejecución general de los trabajos" y en general con toda la PROPOSICIÓN.

Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos.

Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en los supuestos previstos en los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Tomando en cuenta que el CONTRATISTA queda estrictamente obligado a concluir y a entregar oficialmente la obra a más tardar en la fecha que, para el término de los trabajos se indica en el "**Periodo de ejecución**" de la Información General de este documento, el postor, deberá considerar, de ser necesario, la ejecución de los trabajos en turnos matutino, vespertino y nocturno para lo cual incluirá en sus costos directos o indirectos según corresponda, los gastos que por concepto de iluminación eventual se quiera instalar, entre otras obras auxiliares que se requieran.

Para mayor detalle de los costos que componen el precio unitario refiérase a los artículos 185 al 220 del REGLAMENTO.

DOCUMENTO PE 02

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa.

Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

Se relacionarán todos los materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que se requieran para la ejecución de la obra con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen en la construcción de obras auxiliares de instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones completas; unidades de edición, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su utilización, siendo este último el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de precios unitarios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizando su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para su utilización y liberados de todo gravamen, ya que la APIMAZATLAN no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo específico el postor deberá presupuestar el indicado y no otro.

Cuando en el concepto se indiquen uno o más materiales y/o equipos de marca determinada y además manifieste la opción de elegir otro como similar, **el postor podrá proponer algunos similares a los indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que se propone como similar**; indicando para estos últimos; su descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño, de fabricación, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticas de las especificaciones técnicas, catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en general toda la información necesaria que permita a la APIMAZATLAN estar en posibilidades de definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICIÓN.

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a la APIMAZATLAN las mejores condiciones de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de las obras, la APIMAZATLAN se reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.

En general y en cualquier caso en la relación de materiales se indicará la descripción completa del insumo y su costo puesto en el sitio preciso de su utilización en el entendido de que la facultad de opción, que en su caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catálogo en los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su PROPOSICIÓN en el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se obliga para la ejecución de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos presupuestados perdiendo todo derecho de modificación y reclamación posterior, técnica, jurídica y económica.

DOCUMENTO PE 03

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa, totalmente elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

- A. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el REGLAMENTO.

se deberá entender al factor de salario real "Fsr", como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{Ti} \right) + \frac{Tp}{Ti}$$

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la LEY del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, La APIMAZATLAN podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Deberá considerar el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Relación de salarios base del personal:

Para la obtención del factor de incremento al salario base deberá contener los conceptos de prestación según la Ley Federal del Trabajo y el desglose de prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social, vigente a partir del 1o. de julio de 1997; donde se señalan las cuotas obrero-patronales correspondiente a cubrir, indicando claramente en las tarjetas de análisis de los factores obtenidos, mismas que deberá anexar, para cada una de la categorías incluidas en la PROPOSICIÓN del LICITANTE, de acuerdo a la relación de salarios base del personal.

En caso de contar con la retabulación del factor de riesgo de trabajo por parte del IMSS, deberá anexar copia del último factor determinado.

Deberá contener la relación de salarios base, realmente vigentes de acuerdo con la zona en donde se ejecutaran los trabajos, de todo el personal que interviene en la obra.

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en la obra, con el factor de incremento para obtención del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por obras en turnos especiales.

Se anexa en la carátula PE 03 una guía indicativa del análisis del factor del salario real, en la cual deberá llenar con los datos actualizados.

DOCUMENTO PE 04

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Deberá presentarse totalmente elaborado por el postor en hojas membretadas de la empresa, debidamente firmado.

Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos:

- A) Relación de la maquinaria y equipo de construcción en el que se describirán los mismos y sus costos horarios considerando el valor de adquisición de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relación deberá ser totalmente congruente con lo consignado en el documento **PT-07**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

"Relación de maquinaria y equipo de construcción...", y **PE 11 b** "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización... de la maquinaria y equipo de construcción ... "

Se presentarán los costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y equipos que se utilicen en la obra, considerando el análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, **para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos**. Deberá aplicar para el análisis de los costos horarios de maquinaria y/o equipo lo que estipulan los **artículos 194 al 210** del REGLAMENTO. Estos costos horarios deberán ser analizados como maquinaria y/o equipo activo y en espera.

Para comprobar el valor de los equipos considerados como nuevos, el licitante deberá anexar cotizaciones de cuando menos tres meses anteriores a la fecha de presentación de la proposición.

DOCUMENTO PE 05

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el CONTRATISTA, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del CONTRATISTA, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:

DOCUMENTO PE 06

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de quince (15) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará.

Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa del LICITANTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el CONTRATISTA para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

- I. Cuando varíe la tasa de interés, y
- II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la PROPOSICIÓN del CONTRATISTA;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el CONTRATISTA, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a. Los anticipos que se otorgarán al CONTRATISTA durante el ejercicio del contrato, y
 - b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
 - a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

La APIMAZATLAN para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su PROPOSICIÓN, deberán considerar lo siguiente:

- I. El CONTRATISTA deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que como sobre costo por el crédito le requiera una institución crediticia (anexar tasas de variación de crédito emitido por institución financiera), la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la PROPOSICIÓN del CONTRATISTA, con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. La APIMAZATLAN reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por el CONTRATISTA, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. El CONTRATISTA presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, La APIMAZATLAN deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el CONTRATISTA, actualizando la

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.

La APIMAZATLAN para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la LEY, deberán considerar lo siguiente:

- I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios;
- II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el CONTRATISTA, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
- III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

En caso de que el LICITANTE considere no aplicar este cargo por financiamiento, deberá manifestarlo por escrito en este documento.

DOCUMENTO PE 07

Utilidad propuesta por el licitante.

Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el CONTRATISTA por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio CONTRATISTA y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las **deducciones** correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

DOCUMENTO PE 08

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

Este documento deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa.

Si el postor elige la **estructuración de costos básicos** éstos deberán presentarse totalmente desglosados, **además de incluir una relación de los mismos.**

Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos.

De los materiales más significativos, tales como; **Cable THW 600 V cal. 2, 4, 6, 8,10, 1/0 y 3/0 AWG, Luminaria LED de 412 w., Luminaria LED de 130 w., Luminaria LED de 119 w., Poste cónico dodecagonal de 18 y 12 m.**, deberán presentar cotización por escrito del proveedor, con todos los datos necesarios para que la APIMAZATLAN este en posibilidades de verificar dicha información, así mismo deberán incluir las fichas técnicas del fabricante por medio de las cuales demuestren el cumplimiento de las características solicitadas.

DOCUMENTO PE 09

Catálogo de conceptos de obra, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar contrato correspondiente.

Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar contrato correspondiente.

Debidamente requisitado y firmado, precisamente en el formato anexo o presentado en computadora, apegándose totalmente al mismo formato contenido en la convocatoria a la licitación.

Se anotarán los precios unitarios de todos los conceptos con número y con letra, expresándolos en pesos mexicanos, aproximados a un centésimo según la LEY de la materia.

Que todos y cada uno de los conceptos que lo integran la PROPOSICIÓN se establezca el importe del precio unitario.

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES;

La suma del importe total de cada uno de los conceptos de trabajos más el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la LEY en la materia representará el monto total de la PROPOSICIÓN, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento.

El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en el "Catálogo de conceptos..." son aproximadas. **Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuere preciso efectuar un menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes a los precios unitarios originalmente pactados.**

Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados a los precios originalmente propuestos.

DOCUMENTO PE 10

Programa semanal de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al período indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras o redes de actividades con ruta crítica.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegándose al formato anexo a las presentes bases de licitación.

Para su elaboración y presentación se empleará el **sistema de barras indicando las erogaciones o bien redes de actividades con ruta crítica.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución de los trabajos, formulados por el postor motivadas por causas ajenas a la APIMAZATLAN o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos, personal e instalaciones, implicará cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

La fecha de terminación de la obra no podrá ser mayor a la estipulada en el inciso 6 de la Información General, por lo que el postor deberá considerar todo lo necesario, tanto lo técnico, como lo financiero a fin de dar cumplimiento en la entrega formal de la obra completa en el período establecido o propuesto. La APIMAZATLAN no reconocerá ningún argumento del CONTRATISTA que tenga como finalidad la ampliación del período para la terminación de la obra ni modificaciones en el importe parcial o total con el mismo fin.

En el supuesto de que el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la entrega de la obra, requiriese de ejecutarla en turnos matutinos, vespertinos o nocturnos deberá expresar en su programa de trabajos los turnos y rendimientos correspondientes ya que la APIMAZATLAN no reconocerá ninguna reprogramación por inobservancia de este precepto.

Conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la APIMAZATLAN, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, con montos **semanales**, que se erogarán por estos conceptos.

DOCUMENTO PE 11

Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al período indicado, para los siguientes rubros:

- a) De la mano de obra.
- b) De la maquinaria y equipo para construcción identificando su tipo y características.
- c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
- d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

a) De la mano de obra.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegándose al formato anexo a la presente convocatoria de licitación; complementando el diagrama de barras del documento **PE-10**, con montos semanales, que se erogarán por estos conceptos.

b) De la maquinaria y equipo para construcción identificando su tipo y características.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegándose al formato anexo a las presentes bases de licitación; complementando el diagrama de barras del documento **PE-10**, con montos semanales, que se erogarán por estos conceptos.

Para su elaboración y presentación se empleará exclusivamente el sistema de barras, indicando las horas de utilización por columna, las horas totales en el período y su rendimiento por hora considerado en cada actividad a ejecutar según el Catálogo de Conceptos. (Documento **PE-09**).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Los equipos a utilizar deberán ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que éstos intervengan. Este documento deberá ser congruente con los documentos **PT-07, PE-04 y PE-10**.

c) De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegándose al formato anexo a la presente convocatoria de licitación; complementando el diagrama de barras del documento **PE-10**, con montos semanales, que se erogarán por estos conceptos.

Para su elaboración y presentación se indicará las unidades convencionales y volúmenes requeridos de material y/o equipo de instalación permanente por adquirir por columna, consistentemente con la obra por ejecutar.

Los materiales a utilizar deberán ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que éstos intervengan.

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Debidamente requisitado en el formato anexo o presentado en computadora apegándose al formato anexo a la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; complementando el diagrama de barras del documento **PE-10**, con montos semanales, que se erogarán por estos conceptos debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

a) Programa del personal directivo y de administración central.

b) Programa del personal de campo, técnico y administrativo encargado de la ejecución de los trabajos.

Deberá ser presentado en dos partes, en la primera deberá considerar al personal directivo, administrativo y técnico, separando al de administración central y al de administración de campo, apegándose totalmente al formato anexo.

En la segunda parte deberá considerar al personal técnico y obrero que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos siguiendo el mismo formato señalado en el párrafo anterior.

El programa se estructurara semanalmente cada monto asentado en las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de utilización del personal, deberá corresponder a la cantidad semanal de jornales de utilización por categoría, indicada por el LICITANTE en el documento **PE-11.A**, multiplicada por el salario real consignado en el documento **PE-03**, para todas y cada una de las categorías que el LICITANTE proponga utilizar.

Deberá trasladar en la columna "Total de jornales", el número de jornales totales por categoría, que el LICITANTE haya consignado en el documento PE-03.

En la columna correspondiente al salario real, el LICITANTE deberá trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las categorías que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna subtotal por categoría será igual la suma de los montos parciales semanales por renglón, a su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el número de jornales totales de utilización por categoría, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberán señalar los montos parcial y acumulado semanal hasta el monto total. Este documento deberá ser congruente con los documentos PE-03 y PE-05.

DOCUMENTO PE 12

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa.

Deberá estar formulada en papel membretado del LICITANTE, de preferencia, de acuerdo con el modelo que se adjunta a la presente documentación, debiendo ser devuelto y debidamente firmado por el representante legal del LICITANTE, de acuerdo con el documento que lo acredite como tal.

DOCUMENTO PE-13

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS

Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección de EL LICITANTE; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición, presentará la documentación **prevista en la Base primera.**

Se requiere que EL LICITANTE presencial entregue la información de la Documentación distinta, su Propuesta Técnica y Económica en un CD en Word o PDF en el orden en que se anota en los cuadros de documentos que se solicitan con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas.

DÉCIMA CUARTA.- De acuerdo a la documentación solicitada en la presente CONVOCATORIA a la licitación LA APIMAZATLAN hará constar, en el formato que señala el artículo 34 fracción IX del REGLAMENTO, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones la documentación entregada por los licitantes.

“LA APIMAZATLAN”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

- 1.- La falta de información o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibiliten determinar la solvencia de la proposición.
- 2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectarían la solvencia de la proposición.
- 3.- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

- 4.- La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY;
- 5.- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, conforme a lo señalado en el artículo 31, fracción XXIII, de la Ley.
- 6.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y lo estipulado en LA CONVOCATORIA.
- 7.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA LICITACIÓN.
- 8.- La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del REGLAMENTO y son los siguientes:
 - a).- Escrito en el que manifieste, **bajo protesta de decir verdad**, que es de nacionalidad mexicana.
 - b).- Escrito mediante el cual declare **bajo protesta de decir verdad** que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY.
 - c).- Escrito en el que **manifieste bajo protesta de decir verdad**, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY.
 - d).- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE **manifieste bajo protesta de decir verdad**, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
 - e).- Escrito en el que su firmante manifieste, **bajo protesta de decir verdad**, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA.
 - f).- Manifestación escrita **bajo protesta de decir verdad** de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA APIMAZATLAN les hubiere proporcionado, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; así como el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA.
- 9.- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran los siguientes documentos de la Proposición, a) **Catálogo de Conceptos FORMATO PE 09** y b) los **Programas solicitados en la Base Decima Tercera de LA CONVOCATORIA FORMATO PE 10, FORMATO PE-11A, FORMATO PE-11B, FORMATO PE-11C, FORMATO PE-11D** conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

- 1.- Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la **Base Quinta inciso 1** de presente LICITACIÓN.
- 2.- Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA, conforme a lo establecido en la **Base quinta inciso 2** de esta LICITACIÓN.
- 3.- Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipos de construcción adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el **inciso b) de la Base Novena** de esta LICITACIÓN.
- 4.- Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuestos por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos o el procedimiento constructivo no sea acorde con el programa de ejecución general de los trabajos.
- 5.- Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por LA APIMAZATLAN en la **Base quinta inciso 3**.
- 6.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, **y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 7.- Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA APIMAZATLAN y con la metodología a realizar, **y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 8.- Que la maquinaria y/o equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate, **y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 9.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta LICITACIÓN, **y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición**
- 10.- Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA APIMAZATLAN y no sea factible pagarlos.
- 11.- Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 12.- Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

- 13.- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 14.- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y esta LICITACIÓN; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 15.- Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 16.- Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 17.- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y esta LICITACIÓN; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 18.- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**
- 19.- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
- 20.- Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
- 21.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
- 22.- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en esta LICITACIÓN.
- 23.- Cuando en la integración de los precios unitarios, básicos y costos horario, considere insumos de materiales, maquinaria o equipo con precios que incluyan el impuesto al valor agregado (IVA).

DÉCIMA QUINTA.- LA APIMAZATLAN, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA APIMAZATLAN, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA APIMAZATLAN y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

LA APIMAZATLAN, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

LA APIMAZATLAN, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO de la LEY; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla EL LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA APIMAZATLAN se abstendrá de realizar pago alguno.

DÉCIMA SEXTA.- Las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES serán conservadas por LA APIMAZATLAN conforme al artículo 74 de la LEY y último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- Si el LICITANTE seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo, la APIMAZATLAN podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Por otro lado si LA APIMAZATLAN no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo o en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA APIMAZATLAN, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 del REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras y se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la **Base Décima**.

DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la **Base Décima y en la normatividad aplicable**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

VIGÉSIMA.- EL CONTRATISTA comunicará la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por LA APIMAZATLAN, mediante anotación en la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra conforme al primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO, para que LA APIMAZATLAN, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el mismo. Al finalizar la verificación de los trabajos, LA APIMAZATLAN en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad conforme a lo establecido en los artículos 64 de la LEY y 166 del REGLAMENTO.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la LEY.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE deberá entregar el formato de encuesta **FORMATO B**, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Con base en los artículos 8 y 31 de la LEY, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y en el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). **ANEXO C.** Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA APIMAZATLAN, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

EL CONTRATISTA deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES Las personas que participen en esta LICITACIÓN podrán inconformarse por escrito, contra actos de los procedimientos de la misma, ante la Dirección General de Inconformidades de la **LA SFP**, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de COMPRANET, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la LEY.

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.- En términos del artículo 75 de la LEY, **LA SFP** en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la LEY o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la **SFP** podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes relacionados con actos de que se trate.

POR LA APIMAZATLAN

**LIC. ALFONSO GIL DIAZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE
LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA
TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 01

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a ____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 para la contratación de **“REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”** Mazatlán, Sinaloa.

Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 02

"ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014, para la contratación de: **“REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”** Mazatlán, Sinaloa.

Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 03

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE, EN SU CASO, PREVIAMENTE HAYA REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XV Y 51, FRACCIÓN VII, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a ____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014, para la contratación de “**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**” Mazatlán, Sinaloa.

Manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que, en su caso, los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 04

"DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APIMAZATLAN, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORQUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a los trabajos de “**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**” Mazatlán, Sinaloa.

Declaramos **bajo protesta de decir verdad**, que por sí mismos o a través de interpósita persona, no adoptaremos conductas, para que los servidores públicos de LA APIMAZATLAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 05

"ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO, DONDE ÉSTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN, EN SU CASO, DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL REGLAMENTO, MIENTRAS NO SE SEÑALE UN DOMICILIO DISTINTO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA APIMAZATLAN, EL ASÍ MANIFESTADO SE TENDRÁ COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 05

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a los trabajos de “**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**” Mazatlán, Sinaloa.

Declaramos **bajo protesta de decir verdad**, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:

Calle y Número: _____
Ciudad: _____
Código Postal: _____
Teléfono y Fax: _____
Correo electrónico: _____

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 06

"ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU
REPRESENTADA."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO DD 06

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a los trabajos de “**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**” Mazatlán, Sinaloa.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal , cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de la empresa (Razón Social de la empresa) , de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha _____, protocolizada por el Notario Público No. _____, (Nombre del Notario Público) de (Ciudad) .

Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: _____
Descripción del objeto social: _____
Relación de accionistas: _____
Número y fecha del Acta Constitutiva: _____
Notario Público ante quien se otorgó: _____
Reformas y modificaciones: _____
Notario Público ante quien se otorgó: _____

Anexo copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO No.

DD 07

"PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 DE EL REGLAMENTO."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS
DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES. MAZATLÁN, SIN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 01

" MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA APIMAZATLAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO; ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA, Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO PT 01

**MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE
ACLARACIONES**

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa a ____ de _____ de 2014.

**LIC. ALFONSO GIL DIAZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
PRESENTE**

Me refiero a LA CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional N° **LO-009J2T002-N4-2014** relativa al proceso de adjudicación del contrato de obra pública para la ejecución de los trabajos relativos a la **“REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES”**, en Mazatlán, Sinaloa; Manifestamos a usted, bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA APIMAZATLAN nos proporcionó; las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no haber a la(s) junta(s) de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se haya efectuado a LA CONVOCATORIA.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO JA

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES _____ (señalar si es la primera, segunda o)

Nombre de EL LICITANTE.- _____

Datos generales:

- 1.- Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los del apoderado o representante.
- 2.- Además tratándose de personas morales:
 - a).- Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.
- 3.- Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación y su identificación oficial.

Escrito mediante el cual expreso a LA APIMAZATLAN mi interés en participar en la licitación No. LO-009J2T002-N4-2014 relativa a "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", en Mazatlán, Sin.

Así mismo, presentó en tiempo y forma la siguiente:

**SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la ley y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la APIMAZATLAN podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, **EL LICITANTE** que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica.

NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, **EL LICITANTE** desee formular deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en **LA CONVOCATORIA**.

NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las notas.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN No. LO-009J2T002-N4-2014

**Obra: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.**

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

- I. INFORMACIÓN GENERAL**
 - I.1 LICITACIÓN Y RUBRO
 - I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
 - I.3 ACLARACIONES
 - I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

- II. GENERALIDADES**
 - II.1 SERVICIOS
 - II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS
 - II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES
 - II.4 SINIESTROS
 - II.5 CANTIDADES DE OBRA
 - II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
 - II.7 PRECIOS UNITARIOS
 - II.8 TRAZOS Y NIVELES
 - II.9 MATERIALES
 - II.10 CONTROL DE CALIDAD
 - II.11 LIMPIEZA GENERAL
 - II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES
DETRABAJO

- III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO**
- IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.**
- V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.**
- VI. RELACIÓN DE PLANOS.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1.- LICITACIÓN Y RUBRO.

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.

I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Rehabilitación eléctrica y ampliación de iluminación LED de 58 mil metros cuadrados de patios adjuntos a la Terminal de Transbordadores.

I.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente:

- a) Especificaciones
- b) Planos
- c) Catálogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No. PE 09, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las Normas vigentes para Construcción e Instalaciones de la SCT.

I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con experiencia mínima de dos años en obras similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La APIMAZATLAN aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. **PT 01**.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto.

S.C.T.: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

II. GENERALIDADES

II.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al **abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra**; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con "LA APIMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a LA APIMAZATLAN por escrito los antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga. LA APIMAZATLAN aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante "LA APIMAZATLAN", en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre y representación del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, la Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

LA APIMAZATLAN podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso por escrito con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que deberá tener al menos la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos señalados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La "APIMAZATLAN" designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la "APIMAZATLAN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitácora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la APIMAZATLAN o de terceros, la reposición y/o reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA APIMAZATLAN y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

II.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento **PE 09** "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de ejecución propuestos originalmente.

II.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento **PE 09** "Catalogo de Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y Particulares, serán estas últimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de sesenta días naturales siguientes a la publicación de los **índices de precios productor que determine el INEGI**, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el **PE 09 "Catalogo de Conceptos"**, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de **Limpieza General** que se citan en el inciso II.11 de estas Especificaciones Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la "APIMAZATLAN", esta se obliga a cubrir al Contratista los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, la "APIMAZATLAN" y el CONTRATISTA, por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la "APIMAZATLAN" cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

II.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

II.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción.

II.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la APIMAZATLAN podrá apoyarse en el Laboratorio para el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerán sobrecostos por estos conceptos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Sin perjuicio del control de calidad que efectúe la APIMAZATLAN, el contratista para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberá estar en la obra con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

Las pruebas que se consideraran son 4 cilindros de concreto por cada 20 M³ colados de losas de concreto, 8 pruebas de compactación del terreno y 4 pruebas de la base, 2 granulometrías de la base (NO APLICA).

II.11 LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construcción de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la APIMAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

Cuando la APIMAZATLAN requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte más cercana.

III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento **PE 09 "CATALOGO DE CONCEPTOS"**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Lo contenido en cada especificación particular por concepto deberá ser considerado para la elaboración del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposición que le fuera aplicable en lo particular y en lo general.

Cuando en alguna especificación particular que aluda el concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento **PE 09** "CATALOGO DE CONCEPTOS". Más adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los conceptos de trabajo relacionados en el Documento **PE 9**.

IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento **PT 02** "DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS...", para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposición de residuos.

A continuación se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.
- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente.
- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades efectuadas durante los trabajos, para su disposición en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberán ser almacenados y dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley anteriormente mencionada deberán entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia de Ingeniería y Ecología.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (baños portátiles) en todas las etapas del proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final.
- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades del trabajo y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.
- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos, incluir sanitarios portátiles.
- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.
- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos de agua.
- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre
- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o canal de navegación existentes en la zona.
- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.
- Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y **dará seguimiento el CONTRATISTA con personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.**

Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista deberá asistir a un curso de seguridad y prevención de la contaminación (de preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitación de su personal, la APIMAZATLAN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería dará este curso con cargo al CONTRATISTA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

2. El CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberá proveer el equipo de protección personal a todos sus trabajadores. Este equipo básico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingeniería, de acuerdo con las actividades que vayan a desarrollar.
- A) guantes de carnaza (en toda maniobra).
 - B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)
 - C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).
 - D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).
 - E) cinturón de bandola (para electricistas).
 - F) guantes dieléctricos (para electricistas).
 - G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el área de trabajo.
 - H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).
 - I) andamios y escaleras en condiciones seguras.
- 3.- Todo el personal del CONTRATISTA deberá llevar consigo siempre el pase de identificación (gafete) de CONTRATISTA que le sea proporcionado por la APIMAZATLAN y enseñarlo al personal de la misma cuando le sea solicitado.
- 4.- El personal del CONTRATISTA deberá usar correctamente el equipo de seguridad, así como mantener limpia y ordenada su área de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el día.
- 5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.
- 6.- No está permitido correr al desarrollar sus actividades.
- 7.- Todo CONTRATISTA deberá de **asignar una persona** responsable capacitada **por cada 30 trabajadores**, que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el área de ingeniería de APIMAZATLAN y presentar registros o bitácora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.
- 8.- Los vehículos del CONTRATISTA deberán de estar identificados, de manera visible, con la razón social a la que pertenecen.
- 9.- El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberá de ser de características adecuadas para realizar el trabajo.
- 10.- El personal del CONTRATISTA, así como los vehículos pertenecientes a la misma, deberán circular únicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras áreas sin la autorización previa de la empresa.
- 11.- El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de áreas indicando "prohibido el paso", "peligro", "hombres trabajando", etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que este desempeñando.
- 12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberán permanecer siempre conectados a tierra.
- 13.- Es obligación del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingeniería, cualquier riesgo o anomalía que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.
- 14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- 15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.
- 16.- En todo trabajo de altura, deberá estar sujeto el personal con un cinturón o arnés de seguridad. Como trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que no es posible hacerlo con una escalera de tijera.
- 17.- Las escaleras de tijera solo se podrán usar hasta el penúltimo escalón.
- 18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sólidos y resistentes, con material en buen estado.
- 19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.
- 20.- El casco de seguridad que deberá utilizar el personal del CONTRATISTA, será de plástico o fibra de vidrio con alguna identificación o logotipo de la compañía que representan.
- 21.- Los esmeriles deberán tener colocada su guarda y quien los opere deberá utilizar goggles o lentes de seguridad y pantalla de policarbonato.
- 22.- Todos los cilindros que contengan gas a presión, como el oxígeno, acetileno, argón, etc. bien sea en el almacenamiento o en su uso, deberán estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o a una estructura y se deberán almacenar y transportar con el capuchón puesto.
- A) Los cilindros o botellas de oxígeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.
 - B) No se deberán utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del área de soldadura, equipo de corte o flama abierta. La distancia mínima será de seis metros.
 - C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxígeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.
 - D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberán estar en buen estado y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).
 - E) Las botellas de oxígeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posición vertical.
 - F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberán estar sin rupturas, grietas o añadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).
 - G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberán ser provistas de arresta flamas y válvulas check o no retroceso de flama.
- 23.- En caso de emergencia o incendio, se deberá hacer lo siguiente:
- A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al APIMAZATLAN, al departamento de operaciones, ingeniería o a la caseta de vigilancia.
 - B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
 - C) Cierre las válvulas de sus botellas.
 - D) Retire del área afectada sus cilindros de gases comprimidos.
 - E) Evacue el área en forma ordenada y siempre en dirección contraria al viento.
 - F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- 24.- La realización de maniobras pesadas, será con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones que el departamento de ingeniería emita. Así mismo, se tendrá que ejecutar con un operador o maniobrista calificado.
- A) Nunca permanezca bajo la carga.
 - B) Acordone y limite el área de maniobras.
 - C) Los tirfors, deberán ser utilizadas únicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.
 - D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fábrica o contruados, utilizando "tres perros" en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones, características y resistencia del fabricante del cable.
- 25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetarán a los siguientes requisitos:
- A) El calibre de los conductores, será el adecuado para la carga requerida.
 - B) Deberá ser el conductor del tipo de uso "rudo".
 - C) La cubierta del conductor, deberá ser uniforme, sin rupturas o añadiduras.
 - D) No deberán estar expuestos a deterioros mecánicos, químicos, etc. Ni estar en contacto con el agua, cuerpos calientes o líquidos corrosivos.
 - E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.
 - F) Tener una altura mínima de tres metros sobre el nivel del piso.
 - G) Toda instalación deberá estar debidamente conectada a "tierra".
- 26.- Al utilizar los baños de APIMAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones limpias y aptas para su uso continuo.
- 27.- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su cargo.
- 28.- Es obligación del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno, la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones de la obra, misma que deberá presentar cuando se le solicite, independientemente de los trámites que requiera en la aduana marítima de Mazatlán.
- 29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberá reportarse inmediatamente al departamento de operaciones o departamento de ingeniería. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra incendio para labores que no sean de combate del mismo.
- 30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.
- 31.- Todos los diseños de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: baños, comedores, almacenes, caja de valores, área de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberán ser presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería del APIMAZATLAN.
- 32.- Vigilancia hará la revisión de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera.
- 33.- Estas normas son enunciativas, más no limitativas; el área de ingeniería podrá establecer las medidas adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- 34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningún motivo deberá operar ni desenergizar equipos en operación; cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, deberá solicitarlo al departamento de operaciones y/o ingeniería.
- 35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condición de uso los servicios para su personal trabajador. De la misma forma deberá conservar limpios y ordenados los lugares propios de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.
- 36.- Es responsabilidad de la compañía CONTRATISTA el mantener en buena condición de trabajo toda la herramienta usada por su personal.
- 37.- La empresa Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. no se hace responsable del extravío de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.
- 38.- Es obligación del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas, talleres, almacenes y demás, siendo suficiente si así lo considera, un solo vigilante para el conjunto de instalaciones de las diversas compañías.
- 39.- El equipo de seguridad a utilizar deberá cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VI. RELACIÓN DE PLANOS

NUMERO DEL PLANO	NOMBRE DEL PLANO
APIMAZATLAN-07-2014	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PATIO TRANSBORDADORES Y PATIO ANEXO.
APIMAZATLAN-08-2014	DETALLES DE OBRA CIVIL 1.
APIMAZATLAN-09-2014	DETALLES DE OBRA CIVIL 2.
APIMAZATLAN-10-2014	DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, EDIFICIOS Y MUELLES.
APIMAZATLAN-11-2014	DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGA EN PATIO ANEXO A PEMEX.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.)

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 1, 45.

Unidad: PZA

Concepto: Desmantelamiento de poste metálico de alumbrado cónico circular de 9 m.

DESCRIPCION: Desmantelamiento de poste metálico de alumbrado cónico circular de 9.0 m de altura existente. incluye: desmontaje de luminarias, desconexión de conductores, retiro de soportes, entrega de materiales a bodega de la API, señalización preventiva, camión grúa con canastilla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Quitar la energía eléctrica de la línea de alumbrado que se va a desmantelar.
- 2.- Remover las tuercas de la base del poste sin dañar las cuerdas de las anclas existente para extraerlo, sacarlo completo.
- 3.- Retirar el Poste de Alumbrado, desarmarlo, desmontaje de luminarias, desconexión de conductores, retiro de soporte y colocarlo del sitio de los trabajos al patio de la terminal de transbordadores.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 2.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 2, 46.

Unidad: PZA

Concepto: Mantenimiento de poste metálico cónico circular de 9 m.

DESCRIPCION: Mantenimiento de poste metálico cónico circular de 9 m de altura. incluye: limpieza de poste con thinner para dejarlo libre de grasas, polvo, recubrimiento poliuretano de altos solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u) arca comex línea industrial coatings o similar, señalización preventiva, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, doble Tuerca y Rondana de 3/4" galvanizadas.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 3.- Aplicación de pintura al poste completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 4.- Armado y colocación de poste cónico sobre la base de concreto bien plomeado y guiado.
- 6.- Fijado de poste con las anclas de la base con doble tuerca y arandela.
- 7.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 9.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 10.- Limpieza general.
- 11- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 3, 47, 69.

Unidad: PZA

Concepto: Alimentador interior de poste metálico cónico circular de 9 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de alimentador interior de poste cónico circular de 9.0 m de altura. incluye: 27 m de cable thw cal. 10 awg color negro, 13.50 m de cable thw cal. 10 awg color verde, marca condumex vinanel 2000 o similar, señalización preventiva, camión grúa con canastilla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: 27 m cable de cobre 600v cal. 10 thw, 13.50 m cal. 10 thw Condumex ó similar.
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto desde las luminarias hasta el centro de carga y registro.
- 3.- Cableado del registro de la base del poste a la luminaria.
- 5.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 6.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 7.- Limpieza general.
- 8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 4, 48.
Unidad: PZA

Concepto: Retiro de alimentador de poste metálico cónico circular de 9 m.

DESCRIPCION: Retiro alimentador con cable thw varios calibres existentes. incluye: limpieza y guiado de ducto, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Quitar la energía eléctrica de la línea de alumbrado que se va a dismantelar.
- 2.- Remover las tuercas de la base de las crucetas, percha sin dañar los elementos existentes para extraer los cables y sacarlo completo.
- 3.- Retirar los cables de Alumbrado y colocarlos de sitio de los trabajos al patio de la terminal de transbordadores.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 2.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 5, 28, 49, 70.

Unidad: PZA

Concepto: Limpieza de registro baja tensión existente

DESCRIPCION: Limpieza de registro de baja tensión existente. incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Señalamiento preventivo en las áreas, colocando letreros legibles.
- 2.- Destapar sin romper las tapas de los registros sacando la tierra entre marco y contramarco.
- 3.- Limpieza del fondo del registro a mano y herramienta adecuada para poder maniobrar dentro del mismo, basura, desperdicios, tierra.
- 4.- Junta, acopio, carga y acarreo del material producto de la limpieza fuera del recinto portuario.
- 5.- Limpieza general.
- 6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** de registro limpio a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 6, 50.

Unidad: PZA

Concepto: Reparación de base piramidal de 40x40x150 cm.

DESCRIPCION: Reparación de base piramidal 0.40x0.40x1.50 mts. incluye: placa de acero de 1/2", soldadura, pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2, recubrimiento u-10 poliuretano de alto solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u) marca comex o similar, limpieza del acero, rehabilitar la cuerda de las anclas, cambio de tuercas galvanizadas, resane de concreto, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: placa de acero de 1/2", soldadura, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Quitar placa de base existente con equipo de corte y reponer por una placa nueva de acero de 1/2" para la base y cartabones de refuerzo, incluye soldadura, .
- 3.- Rehabilitar la cuerda de las anclas y cambio de tuercas existentes por nuevas galvanizadas.
- 4.- Limpieza del acero manual mecánica casi a metal blanco y lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 5.- Aplicación de pintura al poste y base completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 6.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 7.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 8.- Limpieza general.
- 9- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 7, 30.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 80X200X250 cm.

DESCRIPCION: Fabricación de base de concreto $f'c=250$ kg/cm² de 0.80 x 2.00 x 2.50 m incluye: acero de refuerzo 1/2" colocadas cada 20 cm, alambre recocido, cimbra, anclas de acero redondo liso de 2 1/2" x 2.50 m tuercas, plato estabilizador de 3/8" espesor, rondanas, tubo conduit pvc de 2" y 4" tee pvc 90 de 100x50 mm, corte de concreto, demolición y reposición de concreto 300 kg/cm², vibrado de concreto, excavación de cepa de 2.00x2.00x2.50 m, relleno con material producto de la excavación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava, Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de 2 1/2"x2.50 m catálogo 2 1/2-MPANCTRG-2.5,4 marca Metalpol ó similar, (16) doble Tuerca y plato estabilizador De 3/8" espesor, 4 rondana de 2 1/2", Tubo Conduit PVC de 50 mm y 100 mm, Tee "T" PVC pesado 90 de 100x50 mm.
- 2.- Fabricación de Anclas de acero redondo liso de 2 1/2"x2.50 m incluyendo 9"+7" cm de rosca.
- 3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero de refuerzo de 1/2" colocadas a cada 20 cm formando anillos con las 4 anclas para que estas tengan una separación a centros de 23 cm, misma que debe de coincidir con las perforaciones de la placa de asiento del poste.
- 4.- Colocación del juego de anclas en la cimbra, nivelado para dejar 9" de cuerda arriba del nivel de concreto terminado de la base.
- 5.- Fabricación de Base para poste de 0.80x2.00x2.50 m. a base de concreto $f'c=250$ kg/cm² incluye cimbrado y descimbrado, curado, acabado pulido, deberá de considerar una canalización vertical de 4" (100mm) al centro de la base en la parte superior con comunicación a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al lado la base a 20 cm de la cara inferior de la base habilitada con tubería conduit, vibrado y curado.
- 6.- Demolición necesaria de pavimento de concreto $f'c=250$ kg/cm² de 2.00x2.00x0.20 m para alojar la base incluye corte con disco para delimitar el área a demoler.
- 7.- Excavación de cepa de 2.00x2.00x2.50 m. de profundidad, incluye sobre excavación.
- 8.- Colocación de base de concreto en la excavación bien alineado y plomeado.
- 9.- Tubería PVC conduit de 50 mm. Para conexión de registro 40x40 y poste.
- 10.- Relleno compactado de la cepa con el material producto de la excavación ya que se encuentre colocada la base.
- 11.- Pavimento de concreto $f'c=300$ kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 12.- Carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación fuera del recinto portuario.
- 13.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 14.- Limpieza general.
- 15.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 8, 31.

Unidad: PZA

Concepto: Poste cónico dodecagonal de 18 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de poste cónico dodecagonal de 18 mts de altura cal. 1/4"-3/16", con canastilla para luminarios y 40 peldaños para poste de alto montaje redondo liso d 3/4", todo galvanizado por inmersión en caliente, incluye: isaje de poste con grúa hidráulica, plomeado, pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2, recubrimiento u-10 poliuretano de altas solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u), marca comex linea industrial coatings, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Poste cónico dodecagonal de 18 m de dos secciones cal 1/4"-3/16", Catálogo 18-P12L-15,3-7, Canastilla a base de tubular de 2" Ced. 40 Catálogo 8MPCANL-2, 40 peldaños para poste alto montaje de redondo liso de 3/4", Catálogo 3/4R-MPPELD, todos los elementos galvanizado por inmersión en caliente, marca Metalpol ó similar, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Armado de percha en Poste cónico dodecagonal de 18 m con canastilla para 8 luminarias, de una sola sección, cal 1/4" con 6.92" de diámetro en la punta y 13.50" de diámetro en la base habilitado con Canastilla a base de tubular de 2" para 8 luminarias arreglo lineal (4 al frente y 4 atrás) con separación vertical entre luminarias de 28", y horizontal de 30", capaz de alojar un operario, incluye 40 peldaños para poste alto montaje de redondo liso de 3/4" instalados a partir de 3 m de altura y separación de 15" entre peldaños roscados para instalarse sobre percha soldada en poste.
- 3.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 4.- Aplicación de pintura al poste completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 5.- Armado y colocación de poste cónico dodecagonal sobre la base de concreto bien plomeado y guiado.
- 6.- Fijado de poste con las anclas de la base con doble tuerca y arandela (incluidas en anclas).
- 7.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 9.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 10.- Limpieza general.
- 11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 9, 53, 71.

Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto 40X40X150 cm.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de base de concreto de 40x40x1.50 m de altura. incluye. ancla de acero con puntas de rosca galvanizada, cimbra, demolición de concreto, reposición del mismo, excavación de cepa, cimbra, concreto $f'c=200$ kg/m², pulido de base, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Acero de refuerzo, Alambre, Cemento, Grava, Arena, Agua, Cimbra, Anclas de Acero redondo liso de 3/4"x1.40 m catálogo 2 1/2-MPANCTRG-2.5,4 marca Metalpol ó similar, doble Tuerca y Rondana de 3/4", Tubo Conduit PVC de 50 mm, Tee "T" PVC pesado 90x50 mm.
- 2.- Fabricación de Anclas de acero redondo liso de 3/4"x1.4 m más 0.10 m de escuadra (desarrollo de varilla de 1.50 m) incluyendo 3" de rosca.
- 3.- Armado del juego de anclas a base de estribos de acero de refuerzo de 3/8" colocadas a cada 20 cm formando anillos con las 4 anclas para que estas tengan una separación a centros de 23 cm, misma que debe de coincidir con las perforaciones de la placa de asiento del poste.
- 4.- Colocación del juego de anclas en la cimbra, nivelado para dejar 10 cm de cuerda arriba del nivel de concreto terminado de la base.
- 5.- Fabricación de Base para poste de 0.40x0.40x1.50 m. a base de concreto $f'c=250$ kg/cm² incluye cimbrado y descimbrado, curado, acabado pulido, deberá de considerar una canalización vertical de 2" (51mm) al centro de la base en la parte superior con comunicación a una transversal de 2" (50mm) que cruce de lado al lado la base a 20 cm de la cara inferior de la base habilitada con tubería conduit.
- 6.- Demolición necesaria de pavimento de concreto $f'c=250$ kg/cm² de 0.50x0.50x0.20 m para alojar la base incluye corte con disco para delimitar el área a demoler.
- 7.- Excavación de cepa de 0.50x0.50x1.50 m. de profundidad incluye sobre excavación.
- 8.- Colocación de base de concreto en la excavación bien alineado y plomeado.
- 9.- Tubería PVC conduit de 50 mm. Para conexión de registro 40x40 y poste.
- 10.- Relleno compactado de la cepa con el material producto de la excavación ya que se encuentre colocada la base.
- 11.- Pavimento de concreto $f'c=300$ kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 12.- Carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación fuera del recinto portuario.
- 13.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 14.- Limpieza general.
- 15.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 10, 54, 72.

Unidad: PZA

Concepto: Poste circular de 9 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de poste circular de 9 m de altura galvanizado por inmersión en caliente, incluye: isaje de poste con grúa hidráulica, plomeado, pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2, recubrimiento u-10 poliuretano de altas solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u), marca comex línea industrial coatings, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: poste cónico circular de acero galvanizado por inmersión en caliente de 9 m con diámetro de base de 6.77" y diámetro de corona de 2.64", Catálogo 9-CIR-6.77, marca Metalpol ó similar, elementos de fijación.
pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 3.- Aplicación de pintura al poste completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 4.- Armado y colocación de poste cónico circular sobre la base de concreto bien plomeado y guiado.
- 5.- Fijado de poste con las anclas de la base con doble tuerca y arandela (incluidas en anclas).
- 6.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 7.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 8.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 9.- Limpieza general.
- 10- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 11, 73.

Unidad: PZA

Concepto: Brazo circular 1 ½"x1.80 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de brazo circular de fierro galvanizado por inmersión en caliente 1 1/2" x 1.8 m. incluye: tornillos hexagonales galvanizados 1/2", pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2, recubrimiento u-10 poliuretano de altas solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u), marca comex linea industrial coatings, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Brazo circular de fierro galvanizado por inmersión en caliente 1 1/2" x 1.8 m, tornillos hexagonales galvanizados 1/2", elementos de fijación, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 3.- Aplicación de pintura al brazo completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 4.- Armado y colocación del brazo en el poste bien plomeado y guiado.
- 5.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 6.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 7.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 8.- Limpieza general.
- 9- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 12.

Unidad: PZA

Concepto: Estructura soporte 2xPR-200.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de 2 cruceta pr-200 galvanizadas por inmersión en caliente en poste de concreto. incluye: abrazadera 2bs galvanizada, placa 1pc, 4 pernos doble rosca 5/8"x24", 4 tirantes h2, 2 tornillos maquina 5/8x6", 8 tuercas galvanizadas 5/8", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: 2 cruceta de fierro galvanizada por inmersión en caliente del tipo PR-200 con abrazadera tipo 2BS, arandela 1 PC, 4 Perno doble rosca 5/8"x24", 4 tirantes H2, 2 tornillos maquina galv 5/8"x6" y 8 tuercas galv de 5/8".
- 2.- Instalación de la estructura para montaje y colocación de 2 crucetas en poste de concreto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 2.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 13.

Concepto: Cruceta tubular 2-MPCZLA4X4-2.

CONCEPTO: N° 14, 56.

Concepto: Cruceta tubular 3-MPCZNHT-2.

Unidad: PZA

DESCRIPCION: Cruceta tubular punta de poste 2-MPCZLA4X4-2.
Cruceta tubular punta de poste 3-MPCZNHT-2.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Cruceta tubular punta de poste 2-MPCZLA4X4-2, Cruceta tubular punta de poste 3-MPCZNHT-2 de marca Metalpol ó similar.
 - Suministro y colocación de cruceta tubular puntaposte cat. 2-mpczla4x4-2 marca metalpol o similar. incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
 - Suministro y colocación de cruceta tubular puntaposte cat. 3-mpcznht-2 marca metalpol o similar. incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 2.- Instalación de la estructura para montaje y colocación de crucetas tubular punta de poste.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 2.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 15, 33, 57, 74.

Unidad: PZA

Concepto: Sistema tierra para final de circuito.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de sistema de tierra para final de circuito de alumbrado incluye: varilla de tierra coperwell 5/8" x 3 m con protocolo, carga cadweld #90, cable de cobre 600 v. cal. 6 awg mca. condumex. o similar, demolición y reposición de concreto 300 kg/cm² de 20 cm de espesor donde lo requiera, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: una varilla coperwell 5/8"x3 mts c/protocolo, una carga cadwell # 90, cable de cobre 600 v cal. 6 de Condumex ó similar.
- 2.- Demolición de losa necesaria de concreto f'c = 300 Kg/Cm² de 20 cm. de espesor donde se requiera, retiro del material sobrante producto de la demolición y reposición del concreto demolido con la misma resistencia.
- 3.- Instalación de una varilla coperwell de 3 mts, una carga cadwell # 90, cable de cobre 600 v cal. 6 de Condumex ó similar y demás herrajes requeridos para la correcta colocación del sistema de tierras.
- 4.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 5.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 3.
- 6.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 7.- Limpieza general.
- 8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** al suministrar e instalar todo el material que compone el sistema de tierras a satisfacción del Representante de la Entidad, cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 16, 34, 58, 75.

Unidad: PZA

Concepto: Conexión de alumbrado en registro.

DESCRIPCION: Suministro e instalación de materiales para un sistema de conexión de alumbrado público en registro. Incluye: manga termocontractil cal. 800 y conector tope cu cal.1/0.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: 30 cm manga termocontractil cal. 800, 3 conectores compresión Cu estañado cal. 1/0 largo.
- 2.- Conexión de cables a líneas de canalización con uso de manga termocontractil cal. 800 x10 cm (3 conexiones) y conector tope cal 1/0 (3 conexiones).
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 5.- Limpieza general.
- 6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 17, 35, 59.

Concepto: Luminaria LED de 412 w.

CONCEPTO: N° 18, 60.

Concepto: Luminaria LED de 130 w.

CONCEPTO: N° 19, 61, 76.

Concepto: Luminaria LED de 119 w.

Unidad: PZA

DESCRIPCION: Suministro e instalación de Luminaria LED de primera calidad.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Luminaria LED de primera calidad (412, 130, 119 watts), 3 Conector tope cal.10, 15 cm manga termocontractil cal. 400, elementos de fijación.
- 2.- Suministro de luminaria de diodo emisor de luz de primera calidad con las siguientes características: Curva fotométrica asimétrica hacia adelante tipo IV (asymmetric forward), potencia no mayor a **412 watts**, flujo lumínico de la luminaria no menor a 33,000 lumen,120-277VAC, 4000k a 5000k, IRC no menor a 70, protección contra picos de voltaje para 120 a 277 VAC conforme IEEE/ANSI C136.2-2014 de al menos 6kv/3ka, factor de potencia > 90%, thd < 20%, resistencia a vibraciones de al menos 2G conforme a C136.31-2010, carcaza de aluminio fundido con acabado de pintura de poliéster en polvo resistente a la corrosión de al menos 2 mm de espesor, grado de protección hermética IP65 conforme ANSI C136.25-2009, listado UL para wet location (lugares mojados), garantía de 10 años, depreciación lumínica no mayor a 15% a las 50,000 horas de operación, pruebas fotométricas conforme a LM79 de IESNA, temperatura de operación de -40°c a +35°c, relación de emisión luminosa hacia arriba (olur) de 0, incluye fotocelda.
- 3.- Suministro de luminaria de diodo emisor de luz de primera calidad con las siguientes características: Curva fotométrica Asimétrica Hacia Adelante (Asymmetric Forward), **130 Watts**, 12,200 lumen,120-277VAC, 700 mA, 5000K, IRC 70, protección contra picos de voltaje para 120 a 277 VAC conforme IEEE/ANSI C62.41-1991 6kv/3kA Categoría B3 (120 eventos), factor de potencia > 90%, THD < 20%, resistencia a vibraciones 3G conforme a C136.31-2010, carcaza de aluminio fundido con acabado de pintura de poliéster en polvo resistente a la corrosión de al menos 2 mm de espesor color gris, grado de protección hermética IP66 conforme ANSI C136.25-2009, Listado UL para Wet Location (lugares mojados) conforme a UL 1598, garantía de 10 años, depreciación lumínica de 8% a las 50,000 horas de operación y de 30% a las 100,000 horas de operación conforme a prueba TM-21 de IESNA, pruebas fotométricas conforme a LM79 de IESNA, temperatura de operación de -40°C a +50°C, Relación de Emisión Luminosa hacia Arriba (OLUR) de 0, incluye fotocelda.
- 4.- Suministro de luminaria de diodo emisor de luz de primera calidad con las siguientes características: Curva fotométrica asimétrica corta (asymmetric short), potencia no mayor a **119 watts**, flujo lumínico de la luminaria no menor a 9,400 lumen,120-277vac, 4000k a 5000k, IRC no menor de 70, protección contra picos de voltaje para 120 a 277 vac conforme IEEE/ANSI C62.41-1991 no menor a 6kv/3ka categoría B3 (120 eventos), factor de potencia > 90%, thd < 20%, resistencia a vibraciones de al menos 3g conforme a C136.31-2010, carcaza de aluminio con acabado de pintura de poliéster en polvo resistente a la corrosión de al menos 2 mm de espesor, grado de protección hermética IP65 conforme ANSI c136.25-2009, listado UL para wet location (lugares mojados) conforme a ul 1598, garantía de 10 años, depreciación lumínica no mayor a 13%

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

a las 50,000 horas de operación y de 30% a las 100,000 horas de operación conforme a prueba lm80 de iesna, pruebas fotométricas conforme a LM79 de IESNA, temperatura de operación de -40°C a +40°C, relación de emisión luminosa hacia arriba (olur) de 0, incluye fotocelda.

- 5.- Instalación de luminarios en crucetas de poste.
- 6.- Fletes y acarreo
- 7.- Prueba de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Limpieza de la luminaria completa con trapo húmedo.
- 9.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 10.- Limpieza general.
- 11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** de Luminaria completa suministrada en obra, la que podrá pagarse un 50 % del precio unitario de la luminaria una vez que se encuentre en obra y el 50 % restante cuando sea colocada.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 20, 36, 62.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 21, 37.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 22.

Concepto: Alimentador con 4xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 23.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 10 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 24, 63.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 8 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 38.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 39.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 40, 64, 77.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 41.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 42.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

CONCEPTO: N° 65.

Concepto: Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).

Unidad: M

DESCRIPCION: Suministro e instalación de cable THW 600 V cal. 2, 4, 6, 8, 10 AWG marca Condux Vinanel 2000, Conductores Monterrey ó similar.

Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 4xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 2xTHW cal. 10 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 2xTHW cal. 8 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en poliducto.

Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en poliducto.

Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF) en poliducto.

Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en poliducto.

Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF) en canalización existente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

ALCANCES :

1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre especificado, cinta aislante:

- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 4 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 2 awg (fases), 2 cables thw cal. 4 awg (fases), 2 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 4 cables thw cal. 4 awg (fases), 2 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 10 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 8 awg (fases), 2 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 2 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 4 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en poliducto alta densidad pad 35 mm incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 6 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en poliducto alta densidad pad 35 mm incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 2 awg (fases), 2 cables thw cal. 4 awg (fases), 2 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en poliducto de alta densidad 78 mm, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 2 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en poliducto de alta densidad 2", incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de alimentador con 2 cables thw cal. 6 awg (fases), 1 cable thw cal. 10 awg (t.f.), marca condumex vinanel 2000 o similar alojados en canalización existente incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- 2.- Desconectar circuitos de las líneas desde la subestación.
- 3.- Retiro de líneas eléctricas subterráneas en canalizaciones existente y limpieza de las mismas dejándolas libres de cualquier obstrucción.
- 4.- Desmantelar conexión de los postes de alumbrado.
- 5.- Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m.
- 6.- Los cables nuevos no deberán ser empalmados dentro del ducto solo en los registros.
- 7.- Incluye cableado extra que deben llevar los registros.
- 8.- Colocación y guiado del cable dentro del ducto eléctrico.
- 9.- Tendido de los cables en canalización eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro.
- 10.- Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 11.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 12.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 13.- Limpieza general.
- 14.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **METRO LINEAL** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 25.

Unidad: PZA

Concepto: Tablero para 42 circuitos con barras de 400 AMP.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de tablero de distribución principal 3F-4H modelo NQ424I400. marca Square D o similar incluye: 6 interruptores termo magnéticos QO240, 1 interruptor termo magnético QO220, taquetes 1/4", pijas 8x1 1/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Tablero 3x400 con barra de 400 amp y 42 derivaciones Cat armado NQ424L400, interior NQ442L4C, caja MH50M, frente NC50VS, 6 interruptor termomagnético de QO240, 1 de QO220, taquetes de golpe 3/8".
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 26, 67, 79.

Concepto: Centro de carga QO2, interruptores termomagnéticos 1xQO215.

CONCEPTO: N° 27, 44, 68.

Concepto: Centro de carga QO2, interruptores termomagnéticos 1xQO230.

Unidad: PZA

DESCRIPCION: Suministro y colocación de Centro de carga QO2, interruptores termomagnéticos 1xQO215.

Suministro y colocación de Centro de carga QO2, interruptores termomagnéticos 1xQO230.

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Centros de Carga QO2 interruptor termomagnético de QO215 y QO230, gabinete intemperie Himel, fleje galvanizado, hebillas.
 - Suministro y colocación centro de carga qo2 reforzado. incluye: 1 interruptor termomagnético QO215 sqd, gabinete intemperie tipo Himel, fleje galvanizado, hebillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
 - Suministro y colocación centro de carga QO2 reforzado. incluye: 1 interruptor termomagnético QO230 sqd, gabinete intemperie tipo Himel, fleje galvanizado, hebillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 29, 85.

Concepto: Ducto de tubo de PVC de 75 mm tipo pesado en trinchera.

Concepto: Ducto de tubo de PVC de 100 mm tipo pesado en trinchera.

Unidad: M

DESCRIPCION: Ducto de tubo de PVC de 75 mm tipo pesado en trinchera.
Ducto de tubo de PVC de 100 mm tipo pesado en trinchera.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Acero de refuerzo de ½" de diam., alambre galvanizado, tubo de P.V.C. conduit de 75 y 100 mm. tipo pesado, conectores de P.V.C. de 75 y 100 mm. tipo pesado que se requieran, pegamento de P.V.C.
- 2.- Tendido e instalación de un banco de 1 (uno) tubos de P.V.C. de 75 mm. tipo pesado con pendiente mínima de 3/1000 hacia los registros, este banco estará fijado con 2 (dos) varillas de ½" verticales clavadas en el terreno y 1 (una) horizontal separadas a cada metro y 3 (tres) varillas longitudinales.
- 2.- Tendido e instalación de un banco de 1 (uno) tubos de P.V.C. de 100 mm. tipo pesado con pendiente mínima de 3/1000 hacia los registros, este banco estará fijado con 2 (dos) varillas de ½" verticales clavadas en el terreno y 1 (una) horizontal separadas a cada metro y 3 (tres) varillas longitudinales.
- 3.- Cimbrado y descimbrado.
- 4.- Protección del banco de tubos de PVC con concreto hecho en obra de $f'c=200$ kgs/cm², con agregado max. de 2 cm. mezclado con colorante de color rojo en proporción de 7.25 Kg/m³, con impermeabilizante integral, con sección de 45 x 20 cm.
- 5.- Relleno compactado en capas no mayores de 20 cm, al 95% P.V.S.M. con material producto de la excavación aplicando la humedad requerida para obtener la compactación.
- 6.- Carga y acarreo del material producto de la excavación fuera del recinto portuario.
- 7.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 8.- Limpieza general.
- 9.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **METRO LINEAL** de ducto formada por un banco de tubos de PVC ahogados en concreto a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 32, 52.

Unidad: PZA

Concepto: Registro de concreto de 40x40x60 cm.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de registro de concreto de 40x40x60 cm para baja tensión con marco y contramarco de fierro angulo galvanizado 3"x3" x 1/4". incluye: excavación de cepa de 0.50x0.50x060 m, relleno con material producto de la excavación, compactado, remate de ducto, demolición de concreto y reposición $f_c=250$ kg/cm², mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como varilla, cemento, arena, grava, marco y contramarco de angular 3"x3"x1/4".
- 6.- Demolición necesaria de pavimento de concreto $f_c=250$ kg/cm² de 1.00x1.00x0.20 m para alojar la base incluye corte con disco para delimitar el área a demoler.
- 2.- Excavación para alojar registro
- 3.- Afine y compactación del fondo de excavación.
- 4.- Habilitado y colocación de acero de refuerzo N° 3 a/c 15 cm ambos sentidos, incluye: separadores en muros.
- 5.- Cimbrado incluye: aplicación de desencofrante, descimbrado.
- 6.- Elaboración, colado, vibrado y curado de concreto. las paredes serán de 12 cm de espesor.
- 7.- Habilitado y colocación de marco y contramarco de ángulo de acero de 3"x3"x1/4", de 40 x 40 cm incluye soldadura, cortes, anclas.
- 8.- Fabricación y colocación de tapa de concreto armado, incluye: elementos de izaje (omegas de varilla lisa de 1/2").
- 9.- Aplicación y protección anticorrosiva en elementos metálicos a base de una capa de minio genuino y dos capas de pintura anticorrosiva Comex 100.
- 10.- Rellenos laterales compactados con material producto de la excavación.
- 11.- Carga, acarreo total y descarga del material excedente producto de la excavación fuera del Recinto Portuario.
- 12.- Pavimento de concreto $f_c=200$ kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 13.- Limpieza general.
- 14.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 43, 66, 78.

Unidad: M

Concepto: Excavación de 40x40 cm, demolición de losa de concreto de 20 cm y reposición.

DESCRIPCION: Excavación en terreno tipo II de 40x40 cm. incluye: corte de concreto con equipo mecánico, demolición de losa de concreto $f'c= 300 \text{ kg/cm}^2$ de 20 cm de espesor, relleno con material producto de la excavación, reposición de concreto de la misma resistencia, cinta de señalización, retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando letreros legibles.
- 2.- Corte de losa ó piso de concreto con cortadora de disco en un ancho de 45 cm.
- 3.- Demolición de losa ó piso de concreto de 10 a 20 cm. de espesor y demolición de guarnición del ancho requerido para la trinchera de canalización eléctrica.
- 4.- Junta, acopio y carga del material demolido.
- 5.- Excavación de 40 cm. de ancho por 40 cm. de profundidad, en material de base compactada de 20 cm de espesor y arena, incluye: sobre excavaciones, nivelación, afine y compactación al 90% P.V.S.M. del fondo de la trinchera.
- 6.- Relleno compactado en capas no mayores de 20 cm, al 95% P.V.S.M. con material producto de la excavación aplicando la humedad requerida para obtener la compactación.
- 7.-Elaboración, suministro y colocación de concreto de $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$, para reposición de losas, con grava de tamaño máximo de $1\frac{1}{2}$ " y arena de tamaño máximo de 9.5 mm.
- 8- Vibrado, acabado escobillado fino, aplicación de volteador en los lados de la losa y curado. (curafest blanco de fester ó similar).
- 9.- Carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación fuera del recinto portuario.
- 10.- Limpieza general.
- 11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **METRO LINEAL** de excavación medida en un ancho de 40 cm. por la profundidad de 40 cm. a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 51.
Unidad: PZA

Concepto: Retiro de poste cónico circular de 9 m.

DESCRIPCION: Retiro de poste metálico de alumbrado cónico circular de 9.0 m de altura existente. incluye: entrega de materiales a bodega de la API, señalización preventiva, camión grúa con canastilla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Quitar la energía eléctrica de la línea de alumbrado que se va a dismantelar.
- 2.- Remover las tuercas de la base del poste sin dañar las cuerdas de las anclas existente para extraerlo, sacarlo completo.
- 3.- Retirar el Poste de Alumbrado, desarmarlo y colocarlo del sitio de los trabajos al patio de la terminal de transbordadores.
- 4.- Maniobras y limpieza.
- 5.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 6.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** de poste removido cuantificado en obra. P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**

CONCEPTO: N° 55.

Unidad: PZA

Concepto: Poste cónico dodecagonal de 12 m.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de poste dodecagonal de 12 m de altura galvanizado por inmersión en caliente, incluye: canastilla de 8 luminarios, isaje de poste con grúa hidráulica, plomeado, pintura primario es-300, endurecedor es-300, adelgazador es-2, recubrimiento u-10 poliuretano de altas solidos color amarillo, adelgazador para poliuretano (thinner u), marca comex linea industrial coatings, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Poste cónico dodecagonal de 12 m de una sola sección cal ¼", Catálogo 12-CIR-13.5,3, Canastilla a base de tubular de 2" Ced. 40 Catálogo 8MPCANL-2, 25 peldaños para poste alto montaje de redondo liso de ¾", Catálogo 3/4R-MPPELD, todos los elementos galvanizado por inmersión en caliente, marca Metalpol ó similar, pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos color Amarillo, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Línea Industrial Coatings, brochas o rodillos.
- 2.- Armado de percha en Poste cónico dodecagonal de 12 m con canastilla para 4 luminarias, de una sola sección, cal ¼" con 6.92" de diámetro en la punta y 13.50" de diámetro en la base habilitado con Canastilla a base de tubular de 2" para 8 luminarias arreglo lineal (3x2+2) con separación vertical entre luminarias de 28", y horizontal de 30", capaz de alojar un operario, incluye 25 peldaños para poste alto montaje de redondo liso de ¾" instalados a partir de 3 m de altura y separación de 15" entre peldaños roscados para instalarse sobre percha soldada en poste.
- 3.- Limpieza del acero a base de lavado con agua a presión para dejar completamente el acero libre de: grasa, aceite, oxido, escoria de laminación suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 4.- Aplicación de pintura al poste completo con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicación de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sólidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha ó rodillo.
- 5.- Armado y colocación de poste cónico dodecagonal sobre la base de concreto bien plomeado y guiado.
- 6.- Fijado de poste con las anclas de la base con doble tuerca y arandela (incluidas en anclas).
- 7.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 9.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 10.- Limpieza general.
- 11- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 80.
Unidad: PZA

Concepto: Suministro y colocación de poste de concreto tipo costa C-12-750.

DESCRIPCION: Suministro y colocación de poste de concreto C-12-750 para transición trifásica, incluye: excavación y relleno compactado.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: poste de concreto
- 2.- Excavación de cepa de 2.00 m. de profundidad.
- 3.- Colocación de poste de concreto en la excavación bien plomeado.
- 4.- Relleno compactado de la cepa con el material producto de la excavación ya que se encuentre colocado el poste.
- 5.- Desperdicios, andamios, maniobras de piso e instalación.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 81
Unidad: PZA

Concepto: Construcción de retenida tipo 2RA.

DESCRIPCION: Construcción de retenida tipo 2RA ancla doble.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 30 m de Cable de acero galv cal 5/16", 4 remates performados 5/16", 1 aislador piña 3R, 2 guardacabo 3/8", 1 ancla cónica C3, 1 protector para retenida R1, 1 arandela 2PC y 1 perno ancla 1PA.
- 2.- Demolición necesaria de losa de concreto $f'c = 300 \text{ Kg/Cm}^2$ de 20 cm. de espesor en dos retenidas, excavación en material de base compactada de 40 cm de espesor y arena para colocar el ancla cónica de concreto a la profundidad requerida por el fabricante incluye el relleno compactado con el material producto de la excavación, retiro del material sobrante y reposición del concreto demolido con $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$.
- 3.- Instalación del cable y tensado del mismo, colocación del tubo galvanizado, el aislador piña y demás herrajes requeridos para la correcta colocación de la retenida.
- 4.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 5.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 3.
- 6.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 7.- Limpieza general.
- 8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** al suministrar e instalar todo el material que compone la retenida 2RA a satisfacción del Representante de la Entidad, cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 82
Unidad: PZA

Concepto: Construcción de estructura de transición TR3.

DESCRIPCION: Construcción de estructura de transición TR3 tres fase 13.2 KV tipo costa particular.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 3 Conector para línea viva blindado 1/0-2, 1.2 m manga termocontractil cal. 1100, 3 zapata compresión estañada un barreno de 1/2" cal 1/0, 3 apartarrayos oxido zinc 10 KV, 3 cortacircuito fusible XS 25 KV, 3 liston fusible de 6 amp, 2 cruceta PT-200, 2 abrazadera UL, 1 juego de terminal contráctil en frio 25 KV tipo ext. Cal 3/0, 3 tornillos de ace inox 1/2"x2", 6 arandela plana ace inox de 1/2", 7.50 m cable cobre 600 v cal. 10 condumex ó similar, 3 zapatas ponchable cal. 10 ojo de 1/2", 3 placa aluminio para nomenclatura, 6 cintillos plástico negro de 8", 3 conector a compresión tipo L cal 4/0, 1 tramo 6.4 m tubo gal ced. 40 4", 1 codo PVC eléctrico de 4", monitor de fierro de 4", 3 m de fleje de acero inox 19 mm, 3 hebillas ace inox 19 mm, 2 varilla tierra c/protocolo 5/8"x3", 2 cargas de soldadura autofundente # 90, 6 kg de alambre de cobre semiduro desnudo cal 4 condumex ó similar.
- 2.- Excavación en material de base compactada y arena para colocar codos que se conectan al registro eléctrico.
- 3.- Instalación de los tramos de tubo galvanizado y PVC, coples, codos, mufa fijados al poste con fleje de acero inoxidable 3/4" y hebillas de acero inoxidable.
- 4.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 5.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 3.
- 6.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 7.- Limpieza general.
- 8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** al suministrar e instalar todo material que compone la estructura de transición TR3 a satisfacción del Representante de la Entidad, cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 83.
Unidad: M3

Concepto: Demolición de Concreto.

DESCRIPCION: Demolición de Concreto.

ALCANCES :

- 1.- Señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando letreros legibles.
- 2.- Corte de losa ó piso de concreto con cortadora de disco en un ancho de 45 cm.
- 3.- Demolición de losa ó piso de concreto de 10 a 20 cm. de espesor y demolición de guarnición del ancho requerido para la trinchera de canalización eléctrica.
- 4.- Junta, acopio y carga del material demolido.
- 5.- Retiro y acarreo del material producto de la demolición fuera del recinto portuario al lugar que seleccione el contratista.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el METRO CUBICO de losa ó piso demolido medido al corte a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 84.
Unidad: M3

Concepto: Excavación de Trinchera.

DESCRIPCION: Excavación de Trinchera.

ALCANCES :

- 1.- Excavación de 45 cm. de ancho por 70 a 80 cm. de profundidad, en material de base compactada de 20 cm de espesor y arena, incluye: sobre excavaciones, nivelación, afine y compactación al 90% P.V.S.M. del fondo de la trinchera.
- 2.- Limpieza general.
- 3.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **METRO CUBICO** de excavación medida en un ancho de 45 cm. por la profundidad de 70 a 80 cm. a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 86.
Unidad: M3

Concepto: Reposición de concreto $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ en losas demolidas.

DESCRIPCION: Reposición de concreto $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ en losas demolidas.

ALCANCES :

- 1.- Preparación de la superficie por colar incluyendo: limpieza del material suelto.
- 2.-Elaboración, suministro y colocación de concreto de $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$, para reposición de losas, con grava de tamaño máximo de $1\frac{1}{2}$ " y arena de tamaño máximo de 9.5 mm.
- 3- Vibrado, acabado escobillado fino, aplicación de volteador en los lados de la losa y curado. (curafest blanco de fester ó similar).
- 4.- Limpieza general.
- 5.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **METRO CUBICO** de concreto colado en la losa a satisfacción del Representante de la Entidad. P.U.O.T

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 87.
Unidad: PZA

Concepto: Registro de concreto armado de 100x100x100 cm.

DESCRIPCION: Registro de concreto armado de 100x100x100 cm interior.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como varilla, cemento, arena, grava, aro y tapa 84B concreto polimérico c/protocolo.
- 2.- Demolición necesaria de pavimento de concreto $f'c=250$ kg/cm² de 1.00x1.00x0.20 m para alojar la base incluye corte con disco para delimitar el área a demoler.
- 3.- Excavación para alojar registro
- 4.- Afine y compactación del fondo de excavación.
- 5.- Habilitado y colocación de acero de refuerzo N° 3 a/c 15 cm ambos sentidos, incluye: separadores en muros.
- 6.- Cimbrado incluye: aplicación de desencofrante, descimbrado.
- 7.- Elaboración, colado, vibrado y curado de concreto, las paredes serán de 12 cm de espesor.
- 8.- Habilitado y colocación de losa tapa incluye aro y tapa de concreto polimérico 84B con protocolo.
- 9.- Rellenos laterales compactados con material producto de la excavación.
- 10.- Carga, acarreo total y descarga del material excedente producto de la excavación fuera del Recinto Portuario.
- 11.- Pavimento de concreto $f'C=200$ kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 12.- Limpieza general.
- 13.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 88.
Unidad: PZA

Concepto: Registro de concreto armado de 50x80x100 cm para transformador trifasico.

DESCRIPCION: Registro de concreto armado de 50x80x100 cm interior sin tapadera para garganta de transformador trifásico.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como varilla, cemento, arena, grava.
- 2.- Demolición necesaria de pavimento de concreto $f'c=250$ kg/cm² de 0.50x0.80x0.20 m para alojar la base incluye corte con disco para delimitar el área a demoler.
- 3.- Excavación para alojar registro
- 4.- Afine y compactación del fondo de excavación.
- 5.- Habilitado y colocación de acero de refuerzo N° 3 a/c 15 cm ambos sentidos, incluye: separadores en muros.
- 6.- Cimbrado incluye: aplicación de desencofrante, descimbrado.
- 7.- Elaboración, colado, vibrado y curado de concreto, las paredes serán de 12 cm de espesor.
- 7.- Habilitado y colocación de losa tapa.
- 8.- Rellenos laterales compactados con material producto de la excavación.
- 9.- Carga, acarreo total y descarga del material excedente producto de la excavación fuera del Recinto Portuario.
- 10.- Pavimento de concreto $f'c=200$ kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 11.- Limpieza general.
- 12.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 89.
Unidad: PZA

Concepto: Base de concreto de 1.20x1.20 m para montaje de transformador trifásico.

DESCRIPCION: Base de concreto de 1.20x1.20 m para montaje de transformador trifásico.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como varilla, cemento, arena, grava.
- 2.- Afine y compactación del fondo de excavación.
- 3.- Habilitado y colocación de acero de refuerzo N° 3 a/c 15 cm ambos sentidos, incluye: separadores en muros.
- 4.- Cimbrado incluye: aplicación de desencofrante, descimbrado.
- 5.- Elaboración, colado, vibrado y curado de concreto, la losa tapa será de 15 cm de espesor.
- 8.- Rellenos laterales compactados con material tipo balastre gris de banco.
- 9.- Carga, acarreo total y descarga del material excedente producto de la excavación fuera del Recinto Portuario.
- 10.- Pavimento de concreto f'c=200 kg/cm² de 20 cm espesor al perímetro de la base y cubriendo el área demolida.
- 11.- Limpieza general.
- 12.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 90
Unidad: PZA

Concepto: Conexión en media tensión de transformador de pedestal trifásico tipo radial.

DESCRIPCION: Conexión en media tensión de transformador de pedestal trifásico tipo radial.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 3 Conector tipo codo 200 A, 15 V operación con carga cal. 1/0, 3 conectores tipo inserto 200 A, 15 V operación con carga, 3 adaptador para tierra 15 V, 10 m cable de cobre 600 V Cal. 10 de Condumex ó similar, 6 zapatas ponchables cal 10 con ojo de 1/2", 2 zapatas mecánicas de bronce doble barreno de 1/2" con 3 derivaciones 1/0-2/0, 18 cintillos de plástico negro de 8", 2 conector de bronce bipartido 4/0-250, 4 tornillos de ace inox de 1/2"x1 1/2", 4 tuercas de ace inox de 1/2", 4 arandelas planas de ace inox de 1/2", 4 arandela de presión de ace inox de 1/2", 3 placas de aluminio para nomenclatura.
- 2.- Instalación de conectores tipo incerto, codos operación con carga de 200amp y adaptadores de tierra en transformador trifásico de 112.5 kva.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** al suministrar e instalar todo material que compone la conexión a satisfacción del Representante de la Entidad, cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 91
Unidad: PZA

Concepto: Conexión en baja tensión de transformador de pedestal trifásico tipo radial.

DESCRIPCION: Conexión en baja tensión de transformador de pedestal trifásico tipo radial.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 8 tornillos de ace inox de 1/2"x2", 8 tuercas de ace inox de 1/2", 16 arandelas planas de ace inox de 1/2", 8 arandela de presión de ace inox de 1/2", 8 zapatas compresión cobre estaño doble barreno de 1/2" cal. 3/0, 12 cintillos de plástico negro de 8", 80 cm de manga termocantractil cal 1100, 4 placas de aluminio para nomenclatura.
- 2.- Instalación de zapatas de de compresion doble barreno de 1/2" a las espadas del transformador sujetadas mediante los tornillos de acero inoxidable de 1/2x2".
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será el **PIEZA** al suministrar e instalar todo material que compone la conexión a satisfacción del Representante de la Entidad, cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 92.
Unidad: M

Concepto: Suministro e instalación de cable de aluminio 13.2 KV XLP-TR cal. 1/0.

DESCRIPCION: Suministro e instalación de cable de aluminio 13.2 KV XLP-TR cal. 1/0.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: Cable de aluminio 13.2 KV XLP-TR cal. 1/0 de Condux.
- 2.- Colocación y tensado requerido del cable en los postes, incluye maniobras.
- 3.- Los cables no deberán ser empalmados entre postes de concreto ductos solo en los registros.
- 4.- Incluye cableado extra que deberán llevar en los postes.
- 6.- Conexiones en bastidores colocados en postes de concreto de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 7.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 9.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 10.- Limpieza general.
- 11- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **METRO LINEAL** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 93, 100, 102
Unidad: M

Concepto: Suministro e instalación de cable THW 600 V cal. 1/0 y 3/0 AWG.

DESCRIPCION: Suministro e instalación de cable THW 600 V cal. 1/0 y 3/0 AWG marca Condux
Vinanel 2000 o Conductores Monterrey.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre especificado, cinta aislante.
- 2.- Desconectar circuitos de las líneas desde la subestación.
- 3.- Retiro de líneas eléctricas subterráneas en canalizaciones existente y limpieza de las mismas dejándolas libres de cualquier obstrucción.
- 4.- Desmantelar conexión de los postes de alumbrado.
- 5.- Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m.
- 6.- Los cables nuevos no deberán ser empalmados dentro del ducto solo en los registros.
- 7.- Incluye cableado extra que deben llevar los registros.
- 8.- Colocación y guiado del cable dentro del ducto eléctrico.
- 9.- Tendido de los cables en canalización eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro.
- 10.- Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 11.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 12.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreo.
- 13.- Limpieza general.
- 14.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **METRO LINEAL** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 94
Unidad: PZA

Concepto: Soporte aislador de neopreno.

DESCRIPCION: Soporte aislador de neopreno sujetado a ménsulas galv con cintillos.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Soporte aislador de neopreno, 2 cintillos de plástico negro de 8".
- 2.- Colocación de los soportes a ménsula galvanizada mediante dos cintillos negros de 8" de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 95
Unidad: PZA

Concepto: Corredera con perno de fierro galvanizado.

DESCRIPCION: Corredera con perno de fierro galvanizado de 0.60 m para registro de media tensión RMTB3.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Corredera con perno de fierro galvanizado de 0.60 m, 2 tornillos de ace inox de 1/2"x1 1/2", 2 arandelas planas de ace inox de 1/2", 2 taquete cuña de 3/8"x3" galv.
- 2.- Colocación de las correderas fijada a la pared de registro RMTB3 mediante dos taquetes de golpe cada una de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 96
Unidad: PZA

Concepto: Ménsula de fierro galvanizado.

DESCRIPCION: Ménsula de fierro galvanizado de 15 cm para soporte de Cable de Aluminio 13.2 KV XLP-TR Cal. 1/0 en registro de media tensión.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Ménsula de fierro galvanizado de 15 cm.
- 2.- Colocación de las ménsulas galvanizada montada en corredera galvanizada se instalaran cuatro por fase en registro RMTB3 de acuerdo a especificaciones de proyecto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.

LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014

CONCEPTO: N° 97, 98

Unidad: PZA

Concepto: Sistema de tierra 1x5/8" x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0.
Sistema de tierra 4x5/8" x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0.

DESCRIPCION: Sistema de tierra 1x5/8" x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0 y soldadura autofundente # 90.
Sistema de tierra 4x5/8"x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0 y soldadura autofundente # 90 para transformador de pedestal.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Varilla de tierra de 5/8"x3m con protocolo, soldadura autofundente # 90, cable de cobre desnudo cal. 1/0.
- 2.- Colocación de Varilla de tierra c/protocolo 5/8"x 3 m, 0.50 kg y conexión de cable de cobre desnudo 1/0 y soldadura autofundente # 90, según proyecto.
- 3.- Colocación de 4 Varillas de tierra c/protocolo 5/8"x 3 m, 4 kg y conexión de cable de cobre desnudo 1/0 y 4 soldadura autofundente # 90, según proyecto.
- 4.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 5.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 6.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación
- 7.- Limpieza general.
- 8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificado en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 99.
Unidad: PZA

Concepto: Tablero para 42 circuitos con barras de 400 AMP.

DESCRIPCION: Tablero para 42 circuitos con barras de 400 AMP.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Tablero 3x400 con barra de 400 amp y 42 derivaciones Cat armado NQ424L400, interior NQ442L4C, caja MH50M, frente NC50VS, 1 interruptor termomagnético de 2x50 amp, 1 de 2x20 amp y 2 de 2x30 amp, taquetes de golpe 3/8".
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 101.
Unidad: PZA

Concepto: Nicho para alojar base de medición 7x200 e interruptor general.

DESCRIPCION: Nicho para alojar base de medición 7x200 amp e interruptor general 3x200 amp incluye gabinete.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Base de medición 7x200 amp e interruptor general 3x200 amp incluye gabinete tipo FAL, taquetes de golpe de 3/8".
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto fijado con taquetes de golpe de 3/8".
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 103
Unidad: M

Concepto: Canalización para alimentación de baja tensión de transformador a interruptor principal.

DESCRIPCION: Canalización para alimentación de baja tensión de transformador a interruptor principal.

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: Tubo PVC pesado de 51 mm, Codo PVC tipo pesado de 51 mm, Conector PVC tipo pesado de 51 mm.
- 2.- Colocación y fijación de todos los elementos que componen este concepto.
- 3.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 4.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 5.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 6.- Limpieza general.
- 7.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la METRO LINEAL cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 104
Unidad: PZA

Concepto: Suministro e instalación de transformador trifásico de 112.5 KVA.

DESCRIPCION: Suministro e instalación de transformador trifásico de pedestal de 112.5 KVA 13200/220-127 V en Acero Inoxidable radial norma "J".

ALCANCES :

- 1.- Suministro de todos los materiales en la obra tales como: un transformador trifásico de pedestal de 112.5 KVA 13200/220-127 V en Acero Inoxidable radial norma "J" marca I .G. o similar, soporte CV1, abrazadera UL galvanizada, tornillo maquina $\frac{3}{4}$ " x 2 1/2".
- 2.- Instalación del transformador en la caseta de la subestación existente, incluye: demolición de muro de ladrillo, castillos y dala de concreto y su reconstrucción, de la caseta de la subestación, desconexión y extracción del transformador y reubicación de los centros de carga existentes.
- 3.- Colocación en base de concreto para transformador trifásico de 1.20X1.20x0.20 y fijación de todos los elementos que componen este concepto.
- 4.- Conexiones requeridas para el buen funcionamiento del transformador.
- 5.- Tramites ante C.F.E. solicitud de servicios especiales, revisión y aprobación de conexión de servicio.
- 6.- Contrato de energía eléctrica ante C.F.E.
- 7.- Pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
- 8.- Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación de las piezas detalladas en el punto 1.
- 9.- Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos.
- 10.- Limpieza general.
- 11.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** de Trasformador 112.5 KVA completo suministrado en obra, la que podrá pagarse un 50 % del precio unitario del mismo una vez que se encuentre en obra y el 50 % restante cuando sea instalado.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: **LO-009J2T002-N4-2014**
CONCEPTO: N° 105
Unidad: PZA

Concepto: Libranza para intercalar poste de concreto PCR 12-750.

DESCRIPCION: Libranza para intercalar poste de concreto PCR 12-750.

ALCANCES :

- 1.- Tramites y pago ante C.F.E. solicitud de servicios especiales, revisión y aprobación de conexión de servicio para intercalar poste de concreto PCR12-750 en el cual se construirá transición.
- 2.- Todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la **PIEZA** cuantificada en obra P.U.O.T.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

E.P.
LICITACIÓN N°: LO-009J2T002-N4-2014
CONCEPTO: N° 106
Unidad: PZA

Concepto: Unidad de verificación de Sener para contrato de CFE.

DESCRIPCION: Unidad de verificación de Sener para contrato de CFE.

ALCANCES :

- 1.- Trámites ante C.F.E. solicitud de servicios especiales, revisión y aprobación de conexión de servicio.
- 2.- Pago a unidad de verificación para obtener el dictamen y poder realizar el contrato del servicio de energía eléctrica en baja tensión.
- 3.- Todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION :

La unidad de medición será la PIEZA cuantificada en obra P.U.O.T.

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 02

" Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA APIMAZATLAN."

DOCUMENTO PT 02

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ

Director General

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

P R E S E N T E.

En atención a LA CONVOCATORIA, de fecha ___ de _____ de 20___, por medio de la cual la APIMAZATLAN, invitó a participar en La Licitación Pública Nacional No. N° LO-009J2T002-N4-2014, relativa a:

**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.**

**DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Se deberá entender como planeación el “QUÉ” se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan de la obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. Se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los trabajos, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración.

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca **LA APIMAZATLAN**, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. El **LICITANTE** presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, **e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico ò fotográfico**

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catálogo de conceptos” (Documento PE 09) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa semanal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 10); “Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 11 a), mano de obra (Documento PE 11 b) maquinaria y equipo de construcción (Documento PE 11 c), materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 11 d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos.

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite).

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA**

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 03

"CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DOCUMENTO PT 03

Mazatlán, Sin. a _____ de _____ del 20__

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____,
relativa a la: _____.

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: _____

Firma: _____

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN

Cargo: _____

Actividades: _____

2. Escolaridad.

3. Cedula profesional (deberá anexar copia de cedula o título del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE PARTICIPO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CARGO QUE DESEMPEÑO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo la APIMAZATLAN sea verificada.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 04

"DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 05

" DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS OBLIGADOS DEL PRESENTE AÑO, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES."

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 06

"RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

PT-06

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

"RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN".

HOJA DE

RUBRO: **REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.**

No. DE UNIDADES	NOMBRE DE LA MAQUINA O EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD NOMINAL			EDAD AÑOS	ESTADO DE CONSERVACIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN (Nuevo)	PROPIETARIO ACTUAL (TELÉFONO)	LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE	OCUPACIÓN ACTUAL INDICANDO LA OBRA Y EL CLIENTE	FECHA DE DISPONIBILIDAD
					N° DE SERIE	POTENCIA EFECTIVA EN H.P.							

OBSERVACIONES: _____

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 07

"LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O
ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS
CELEBRADO"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No.

PT 08

**"MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL
MODELO DE CONTRATO Y SU ANEXO"**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PT 08

CONTRATO OBRA PUBLICA A **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, CONSISTENTE EN _____, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. LIC. ALFONSO GIL DIAZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL** Y POR LA OTRA LA _____ REPRESENTADA POR _____ EN SU CARÁCTER DE _____ A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "**LA APIMAZATLAN**" Y "**EL CONTRATISTA**", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

DECLARACIONES

I.- "EL REPRESENTANTE DE LA APIMAZATLAN" DECLARA QUE:

I.1- Es una sociedad anónima de capital variable que se constituyó mediante la escritura pública N° 31158, Libro N° 1335, Fojas N° 4643 del 22 de julio de 1994, pasada ante la fe del Notario N° 153 de México, D.F., Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el N° 177, Volúmen N° CXIII, Libro N° 3, de fecha 26 de Agosto de 1994.

I.2.- Su representante, el C. Lic. Alfonso Gil Díaz con el carácter ya indicado, según acuerdo del Consejo de Administración tomado en la sesión celebrada el 20 de Agosto de 1994, según consta en el testimonio de la escritura del acta N° 6,577, Volumen XXV de fecha 28 de Diciembre de 1994, pasada ante la fé del Lic. Raúl Ignacio Carreón Cornejo Notario Público N° 102 del Estado de Sinaloa con ejercicio y residencia en Mazatlán, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Mazatlán bajo el N° 199 Volumen CXV, Libro 3 de fecha 26 de Enero de 1995, por lo cual, cuenta con la personalidad y facultades suficientes para suscribir el presente contrato de conformidad con el artículo 35 del estatuto social de la empresa.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación Pública Nacional N° _____ instaurada por la " APIMAZATLAN" en cumplimiento al artículo 27 fracción I, artículo 28 y artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, La Secretaria de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio N° _____ de fecha _____.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Interior del Recinto Portuario S/N, Mazatlán, Sinaloa.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número _____, de fecha ____ de ____ de 19____, otorgada ante la fe del Lic. _____, Notario Público No. _____ en la ciudad de _____, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público en la Ciudad de _____, bajo el folio _____, de fecha ____ de ____ del ____.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

II.3.- Su representante, el (la) C. _____ con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido la escritura pública número _____ de fecha ____ de ____ de ____, otorgada ante la fe del Lic. _____, Notario Público No. _____ en la ciudad de _____, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público _____ en la ciudad de _____, bajo el folio _____, de fecha ____ de ____ de ____, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: _____.

II.5.- Su representante se identifica con: _____.

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en _____ mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales de la SCT; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III.- DECLARAN “LA APIMAZATLAN” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

III.1 La convocatoria de licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de licitación, que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

La **APIMAZATLAN** encomienda a “**EL CONTRATISTA**” la realización de una obra consistente en _____ y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas, señalados en el punto II.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta Cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA. - PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS.

El precio a pagar por los trabajos del presente es de \$ _____ más \$ _____ de I.V.A. lo que hace un monto total de \$ _____.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de ____ días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día _____ y se concluirán a más tardar el día _____ de conformidad con el programa de ejecución pactado.

Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La APIMAZATLAN se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

QUINTA. - ANTICIPO.

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos la APIMAZATLAN otorga un anticipo por la cantidad de \$ ____ más el I.V.A lo que representa un % _____ del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria de licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” el día ____ del mes ____ de 20__, previa entrega que efectuó este a la "APIMAZATLAN" de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si el “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no precederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** AL RESIDENTE DE LA OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. y serán pagadas por **"LA APIMAZATLAN"** por trabajos ejecutados dentro de un plazo de **no mayor a 20 días naturales** contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada, y serán pagadas por **"LA APIMAZATLAN"** a través de transferencia bancaria a la cuenta que **"EL CONTRATISTA"** estableció previamente a la firma del contrato, mediante escrito el cual manifiesta el nombre del beneficiario, nombre del banco, el número de sucursal bancaria, el número de cuenta de cheques, el número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para que se le realicen los pagos.

Si **"EL CONTRATISTA"** opta que los pagos se realicen por financiamiento de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, deberá solicitarlo por escrito a **"LA APIMAZATLAN"**. Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán los correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Residente de Obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"LA APIMAZATLAN"**, ésta a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "**LA APIMAZATLAN**".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "**EL CONTRATISTA**" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS.

"**El Contratista**" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-

Fianza a favor de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. por el diez por ciento (**10%**) del monto total del presente contrato. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "**EL CONTRATISTA**" hubiere recibido copia del fallo de la adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Si transcurrido dicho plazo no se otorga la fianza, **LA APIMAZATLAN** no formalizará el contrato y se procederá a la rescisión administrativa del contrato.

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
2. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente, así como, la manifestación expresa y por escrito de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
3. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.
4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

B) FIANZA PARA EL ANTICIPO.-

Fianza a favor de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V., por la totalidad del monto concedido como anticipo para que "**EL CONTRATISTA**" realice en el sitio de los trabajos de construcción e inicio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada "**EL CONTRATISTA**" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, la garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-

De acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, concluidos los trabajos "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, por lo que previamente al acto de recepción de los trabajos el **CONTRATISTA** a su elección constituirá fianza por el equivalente al **diez por ciento (10%)** del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien. aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del **CONTRATISTA**.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato.

I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "**EL CONTRATISTA**" quien lo promueva; dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "**LA APIMAZATLAN**" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "**LA APIMAZATLAN**" deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja transcurrido dicho plazo no promoviera "**EL CONTRATISTA**" la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "**LA APIMAZATLAN**".

"**LA APIMAZATLAN**", dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "**EL CONTRATISTA**" deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "**LA APIMAZATLAN**" apercibirá por escrito a que "**EL CONTRATISTA**" para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "**EL CONTRATISTA**" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la "**LA APIMAZATLAN**" a solicitud de "**EL CONTRATISTA**", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su pago se efectuará a través de transferencia bancaria a la cuenta CLABE N° _____ de _____ o financiado a través de cadenas productivas de Nacional Financiera.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto, de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa convenido.

Para los efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el INEGI. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como la "LA APIMAZATLAN", no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, "LA APIMAZATLAN" procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "EL CONTRATISTA" comunicará a la **APIMAZATLAN** de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes **15** días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "LA APIMAZATLAN", ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de **"LA APIMAZATLAN"**.

"LA APIMAZATLAN" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 15 días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda a las oficinas de **"LA APIMAZATLAN"** en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo **"EL CONTRATISTA"** no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"LA APIMAZATLAN"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como Superintendente de Construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"LA APIMAZATLAN" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente convocatoria a la licitación.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"LA APIMAZATLAN"**, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **"LA APIMAZATLAN"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por ésta última y, en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **"EL CONTRATISTA"** la reintegrará a **"LA APIMAZATLAN"** en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas para la Construcción e Instalaciones de la S.C.T., mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA APIMAZATLAN"** o a terceros,

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "**EL CONTRATISTA**" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "**LA APIMAZATLAN**", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por "**EL CONTRATISTA**" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a que el personal que empleará durante la ejecución de los trabajos, presenten al entrar al puerto una identificación oficial, alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y credencial de trabajo expedida por "**EL CONTRATISTA**" y validada por el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) en el puerto de Mazatlán.

Así mismo **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con las Leyes, Normas ambientales y de Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el procedimiento para contratistas API-MAZ-GOI-P-09. (ANEXO 1).

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"**LA APIMAZATLAN**" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "**EL CONTRATISTA**" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "**LA APIMAZATLAN**" comparará periódicamente el avance de la obra. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de obra es menor que lo que debió realizarse, "**LA APIMAZATLAN**" procederá a:

I. Porcentaje de retención que se aplicará al "EL CONTRATISTA" por retraso en el programa de ejecución pactado.

Retener hasta un total del **5%** (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron realizarse, multiplicado por el número de quincenas que hubieran transcurrido desde la fecha en que según el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse.

De acuerdo al párrafo anterior, la retención que se hará multiplicado por el número de quincenas que hubieran transcurrido desde la fecha en que según el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse. Por tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la correspondiente a la suma de los trabajos no realizados, calculados conforme al párrafo anterior.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor de la **APIMAZATLAN**, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**.

II. Porcentaje de aplicación de pena convencional por incumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Aplicar en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa de obra, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, multiplicado por el número de meses que hubieren transcurrido desde la fecha en que según el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento **"LA APIMAZATLAN"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA APIMAZATLAN" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"LA APIMAZATLAN" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a **"LA APIMAZATLAN"**; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

anticipada del contrato, deberá solicitarla a **"LA APIMAZATLAN"**, quien determinará lo conducente dentro de los **quince** días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **"LA APIMAZATLAN"** no produzca contestación a la solicitud de **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada a **"EL CONTRATISTA"** por **"LA APIMAZATLAN"** la terminación anticipada del contrato, éstas procederán a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del **CONTRATISTA**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **"EL CONTRATISTA"** a devolver a **"LA APIMAZATLAN"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. En el caso de **"LA APIMAZATLAN"**, el acta circunstanciada, que se hace mención, se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA APIMAZATLAN", sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Ley Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, rescindirán administrativamente este contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- I. Si **"EL CONTRATISTA"**, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
- II. Si **"EL CONTRATISTA"** interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA APIMAZATLAN"**;
- III. Si **"EL CONTRATISTA"** no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Servicios.
- IV. Si **"EL CONTRATISTA"** no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de **"LA APIMAZATLAN"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a la documentación que se requiera para realizar los trabajos, así como cuando **"LA APIMAZATLAN"** hubiere ordenado la suspensión de los mismos;
- V. Si **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Si **"EL CONTRATISTA"** subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA APIMAZATLAN"**;
- VII. Si **"EL CONTRATISTA"** transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA APIMAZATLAN"**;
- VIII. Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA APIMAZATLAN"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los equipos y trabajos;
- IX. Si **"EL CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- X. Si **"EL CONTRATISTA"** siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
- XI. Si **"EL CONTRATISTA"** incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA APIMAZATLAN"** para la ejecución de los trabajos.
- XII. Si **"EL CONTRATISTA"** incumple cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

Conforme lo señala el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se iniciará a partir de que a **"EL CONTRATISTA"** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, **"LA APIMAZATLAN"** contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL CONTRATISTA"**. La determinación dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **"EL CONTRATISTA"** dentro de dicho plazo.

"LA APIMAZATLAN" pondrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de rescisión.

De acuerdo a lo que señala el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a, **"EL CONTRATISTA"** una vez emitida la determinación respectiva, **"LA APIMAZATLAN"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

"LA APIMAZATLAN" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a **"LA APIMAZATLAN"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública como lo establece el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan controversias de problemas específicos de carácter técnico o administrativo las partes procuraran resolver de común acuerdo tal desavenencia y en caso de no lograr la avenencia se someterán a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día __ del mes de _____ de 2014.

POR LA APIMAZATLAN

POR EL CONTRATISTA

LIC. ALFONSO GIL DÍAZ.
DIRECTOR GENERAL.

NOMBRE Y FIRMA

REVISARON:

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA
DE LA APIMAZATLAN

SUBGERENTE DE PROCEDIMIENTOS
LEGALES DE “LA APIMAZATLAN”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

**RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA
TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.**

**PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
API-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)**

1. PROPÓSITO.

Establecer en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, los requisitos ambientales bajo los cuales deberán realizar sus actividades los contratistas y demás prestadores de servicios dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, SA. De C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicación general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten servicios externos dentro de las instalaciones de API Mazatlán.

3. DEFINICIONES.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a API Mazatlán, para propósitos de este procedimiento, se entenderá que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de nuestra empresa.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Manual de Gestión de Calidad y Ambiental.
ISO 14001:2004.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la Concientización y cultura de protección ambiental del control de los aspectos ambientales, así como la prevención de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que será su conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de API Mazatlán que contratan o administran estos servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicación.

Para ello, la subgerencia de Ingeniería y Ecología verificará y registrará (API-MAZ-SGI-F-02) el cumplimiento de los requisitos ambientales

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administración deberá cumplir con el programa general de Concientización en el cual se les dará a conocer lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

- ✓ Que es ISO 14001:2004.
- ✓ Política de calidad y ambiental de la API Mazatlán.
- ✓ Objetivos de calidad y ambientales de API Mazatlán.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del área de ingeniería a través de los cuales esta Subgerencia de Ingeniería y Ecología controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberá designar a **una persona** de su propia empresa **por cada 30 trabajadores** dentro de la API, la cual deberá contar con la capacitación necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental aquí detalladas u otras derivadas de la ejecución propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCIÓN.

Durante la ejecución de trabajos por personal contratista, deberán al menos seguirse medidas que controlen o prevengan los aspectos ambientales en:

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevención de contaminación del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustión interna ya sea propio o subcontratado, deberá elaborar y mantener la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburación periódica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volátiles como gasolina, diesel o similares deberán ser manejadas en recipientes cerrados evitando en todo momento la emisiones de vapores en la atmósfera.

Estos equipos durante su operación deberán ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma oportuna emisiones visibles a la atmósfera, fugas o derrames de aceite. Si así fuese el caso la falla deberá ser corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista deberá de suspender la maniobra hasta que garantice la eliminación o la mitigación del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de API Mazatlán, responsable del área o de la obra y/o el Subgerente de Ingeniería y Ecología, podrá suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su corrección definitiva.

FUGAS O DERRAMES:

Derrame de líquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberán prevenirse durante la ejecución de trabajos o bien corregirse en forma inmediata cuando así sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecución del trabajo asignado deberán ser corregidos inmediatamente así como contenidos y recolectados en caso de líquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecución de un trabajo deberá de ser regresado cuando así sea posible, a los tanques de aceite previa aprobación del supervisor del área.

Si esto no es posible, deberá colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

Fugas o derrames sólidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sólido como escombros, refractario u otros deberán ser prevenidos o bien recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposición final de residuos no peligrosos.

La recolección de residuos deberá hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su jornada diaria de trabajo.

Por ningún motivo deberán los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberá evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:

- ✓ Asbesto.
- ✓ Solventes.
- ✓ Gas natural como combustible de vehículos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberá hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no está permitida en áreas de proceso o administrativas de la empresa.

Sin embargo estas operaciones podrán efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingeniería, Seguridad y Ecología a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recolección que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

API Mazatlán, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería y/o del usuario solicitante podrá solicitar si así se requiere, procedimientos específicos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la prevención de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o el personal responsable de su ejecución firmará su recepción únicamente después de verificar que las áreas han quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

SEGURIDAD Y ECOLOGÍA.

Este procedimiento establece lineamientos para el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental aplicable a los contratistas de API Mazatlán, de acuerdo a lo que se establece en la norma ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. Su aplicación no deberá ir en contra de los lineamientos y/o procedimientos de seguridad existentes de API Mazatlán.

6. REGISTROS

API-MAZ-SGI-F-02 Control Ambiental en Obras o Servicios

Los registros generados por este documento se mantendrán por un espacio de 3 años como mínimo o más en caso de ser necesario.

7. ANEXOS

N/A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO No.

PT 09

**" MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PT 09

“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sin. _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
P r e s e n t e.

En relación a la Licitación No. _____, de fecha __ de _____ de 2014, por medio de la cual la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. , invita a participar en la obra relativa a:

_____ informo a usted que la empresa _____, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente licitación, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre las API's, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CAMARA" a quienes "Las API's" les adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE
LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA
TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 01

" ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS; DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y EN LA CONVOCATORIA."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PE 01

FORMATO PARA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SERVICIO:	FECHA:	HOJA:	DE:
N° DE LICITACIÓN:			
CONCEPTO DE TRABAJO:		UNIDAD:	

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
COSTO MATERIALES				\$

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA				\$

EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST.				\$

(Función Pública+Impuesto sobre Nómina)

COSTO DIRECTO	CD	
COSTO INDIRECTO	=%CI X (CD)	
COSTO POR FINANCIAMIENTO	=%CF X (CD+CI)	
CARGO POR UTILIDAD	=%CU X (CD+CI+CF)	
CARGOS ADICIONALES	=(%CA)	
PRECIO UNITARIO	P.U.	

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 02

" LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES."

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 03

" ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DEL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL A UTILIZAR POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PE 03

GUIA INDICATIVA
Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública
De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997

CONCEPTO	SALARIO MÍNIMO OBRERO GENERAL			SALARIO MAYOR AL MÍNIMO (2) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN		
	DÍAS	FACTOR	\$	DÍAS	FACTOR	\$
SALARIO			\$30.20			\$230.00
CALCULO SALARIO BASE DE LICITACIÓN:						
I.- Días de percepción pagados al año:						
Días calendario	365.00				365.00	
Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)	16.00				16.00	
Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6)	1.50				1.50	
(A) Total de días pagados al año	381.50				381.50	
II.- Días no trabajados al año:						
Domingos (Art. 69 L.F.T.)	52.00				52.00	
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.)	6.00				6.00	
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.)	7.17				7.17	
Días por costumbre	4.00				4.00	
Días por condiciones climáticas	2.00				2.00	
Días por enfermedad	2.00				2.00	
Días no laborados	73.17				73.17	
(B) Días efectivos laborables	365.00 - 73.17 =	291.83			291.83	
(C) Factor de Salario Real de LICITACIÓN (SRC)	A/B =	1.30727	\$39.48		1.30727	300.67
III.- Prestaciones Obligatorias IMSS: (A partir del 1° de julio de 1997)				SMGDF Salario residente		
	CUOTA OBRERO PATRONAL			PATRON		
	PATRON	TRABAJADOR	TOTAL	%	TOTAL	
Enfermedades y Maternidad						
En especie	1.05%	0.375%	1.425%	x 1.30727	0.01863	\$0.56
En especie patrón (1)	13.90%		13.900%	x 1.00000	0.13900	\$4.20
En dinero	70% x 1%	25% x 1%	0.950%	x 1.30727	0.01242	\$0.38
Riesgos de trabajo (3)	7.58875%		7.58875%	x 1.30727	0.09921	\$3.00
Invalidez y Vida	1.750%	0.625%	2.375%	x 1.30727	0.03105	\$0.94
Garantía y Vejez	3.150%	1.125%	4.275%	x 1.30727	0.05589	\$1.69
Cuota adicional					6.00%	\$ 300.67
(D) Por prestaciones sociales IMSS		0.35619	\$10.77			0.25919
IV.- Guarderías (E)	1%	x 1.30727	0.01307	\$0.39		1% x 1.30727
V.- Impuesto sobre nomina (en su caso) (F)	2%	x 1.30727	0.02615	\$0.79		2% x 1.30727
Factor de Salario Real = C+D+E+F		1.70267	\$51.43			1.60568
						\$369.31

- (1) Este porcentaje se incrementará el 1° de julio de cada año en 0.65% a partir de 1998 y hasta el 2007 (Art. 19 transitorio N.L.S.S.)
(2) Por aplicarse el porcentaje arriba mencionado al Salario Mínimo General del D.F. y sumarse en forma constante a todas las categorías se requiere calcular para cada categoría el factor de prestaciones del IMSS para todos los salarios mayores al mínimo.
(3) Al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar de actividad se cubrirá la prima media, los siguientes se fijaran de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 72.

SMGDF = ----

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 04

" ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PE 04

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.			LICITACIÓN N° OBRA: _____		HOJA: _____
EQUIPO _____			RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE _____		DE: _____
DATOS GENERALES:			FIRMA DEL LICITANTE _____		DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA _____
TIPO DE COMBUSTIBLE			CLASIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
		___ GASOLINA		___ DIESEL	___ OTRO
(Pm)	PRECIO DE LA MAQUINA		\$ (HP)	POTENCIA NOMINAL	_____ HP
(Vn)	PRECIO DE LLANTAS		\$ (Fo)	FACTOR DE OPERACIÓN	_____
(Va)	VALOR DE ADQUISICIÓN		\$ (Hpop)	POTENCIA DE OPERACIÓN (HPxFo)	_____ HP
(Vr)	VALOR DE RESCATE	% Va	\$ (CC)	COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE	_____
(Ve)	VIDA ECONÓMICA	H O R A S (Pc)		PRECIO DEL COMBUSTIBLE	_____ LT.
(IC)	INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN		(C)	CAPACIDAD DEL CARTER	_____ LTS.
(i)	TASA DE INTERÉS ANUAL		% (t)	HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB.	_____ HORAS
(Ha)	HORAS EFECTIVAS POR AÑO	H O R A S (CL)		COEFICIENTE DEL LUBRICANTE	_____
(s)	PRIMA ANUAL PROMEDIO		% (PL)	PRECIO DEL LUBRICANTE	_____ LT.
(Q)	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR		% (HV)	VIDA DE LAS LLANTAS	_____ HORAS
			(H)	HORAS EFECTIVAS POR TURNO	_____ HORAS
			(So)	SALARIOS POR TURNO	_____ Tno\$
I CARGOS FIJOS					
I.1.-	DEPRECIACIÓN	$D = (Va - Vr) / Ve$:	
I.2.-	INVERSIÓN	$I = (Va + Vr) i / 2 Ha$:	
I.3.-	SEGUROS	$S = (Va + Vr) s / 2 Ha$:	
I.4.-	MANTENIMIENTO	$T = Q . D$:	
					(1) SUMA CARGOS FIJOS
II CONSUMOS					
II.1.-	COMBUSTIBLES	$E = C x PC$			
II.2.-	OTRAS FUENTES DE ENERGIA				
II.3.-	LUBRICANTES	$Al = (c + aL) Pl$			
II.4.-	LLANTAS	$N = Vn / Hv$			
					(2) SUMA CONSUMOS
III OPERACIÓN					
C A T E G		C A N T I D A D	S A L A R I O R E A L	I M P O R T E	
III.1.-	OPERACIÓN	$Co = So / H =$		$(So) = \$$	
					(3) SUMA OPERACIÓN
					COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 05

" ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS
COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN
DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

FORMATO PE 05

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO	IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA	
	CENTRAL	DE CAMPO
<p>I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Personal directivo; b) Personal técnico; c) Personal administrativo; d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción; f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción. 		
SUBTOTAL		
<p>II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Edificios y locales; b) Locales de mantenimiento y guarda; c) Bodegas; d) Instalaciones generales; e) Equipos, muebles y enseres; f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y g) Campamentos. 		
SUBTOTAL		
<p>III. Servicios de los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y b) Estudios e investigaciones. 		
SUBTOTAL		
<p>IV. Fletes y acarreo de los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Campamentos; b) Equipo de construcción; c) Plantas y elementos para instalaciones, y d) Mobiliario. 		
SUBTOTAL		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO	IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA	
	CENTRAL	DE CAMPO
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: a) Papelería y útiles de escritorio; b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; c) Equipo de computación; d) Situación de fondos; e) Copias y duplicados; f) Luz, gas y otros consumos, y g) Gastos de la licitación pública.		
SUBTOTAL		
VI. Capacitación y adiestramiento.		
VII. Seguridad e higiene.		
VIII. Seguros y fianzas.		
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: a) Construcción y conservación de caminos de acceso; b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 1. Campamentos; 2. Equipo de construcción, y 3. Plantas y elementos para instalaciones.		
SUBTOTAL		
TOTAL		

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = \$

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA = \$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = \$

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Cálculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

$$\frac{\text{COSTO INDIRECTO TOTAL}}{\text{COSTO DIRECTO TOTAL}} \times 100 = \text{Porcentaje Aplicable}$$

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 06

" ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN, QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE QUINCED (15) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE APLICARÁ."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 07

"UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 08

"RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS."

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 09

"CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.**

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

**FORMATO N°.
 PE 09**

HOJA 1 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES		UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
	RED DE ALUMBRADO PARA ESTACIONAMIENTO, ENTRADA ACTUAL Y ENTRADA NUEVA					
1	Desmantelamiento de poste metálico de alumbrado cónico circular de 9 m.	PZA	7			
2	Mantenimiento de poste metálico cónico circular de 9 m.	PZA	7			
3	Alimentador interior de poste metálico cónico circular de 9 m.	PZA	8			
4	Retiro de alimentador de poste existente, cable varios calibres.	PZA	21			
5	Limpieza de registro baja tensión existente.	PZA	23			
6	Reparación de base piramidal de 40x40x150 cm..	PZA	2			
7	Base de concreto 80x200x250 cm.	PZA	2			
8	Poste cónico dodecagonal de 18 m.	PZA	2			
9	Base de concreto 40x40x150 cm.	PZA	1			
10	Poste circular de 9 m.	PZA	1			
11	Brazo circular 1 1/2"x1.80 m.	PZA	6			
12	Estructura soporte 2xPR-200.	PZA	1			
13	Cruceta tubular 2-MPCZLA4X4-2.	PZA	4			
14	Cruceta tubular 3-MPCZNHT-2.	PZA	2			
15	Sistema de tierra para final de circuito.	PZA	5			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I.V.A.		
				I M P O R T E T O T A L C O N I.V.A.		

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

 RAZÓN SOCIAL

 LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 2 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
16	Conectores a compresión tipo tope cal 1/0.	PZA	10			
17	Luminario LED de 412 w.	PZA	15			
18	Luminario LED de 130 w.	PZA	8			
19	Luminario LED de 119 w.	PZA	6			
20	Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	513			
21	Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	53			
22	Alimentador con 4xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	59			
23	Alimentador con 2xTHW cal. 10 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	228			
24	Alimentador con 2xTHW cal. 8 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	146			
25	Tablero principal 3F-4H mod NQ424L400, interruptores termomagneticos 6xQO240, 1xQO220.	PZA	1			
26	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO215.	PZA	8			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I . V . A .		
				I M P O R T E T O T A L C O N I . V . A .		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

HOJA 3 DE 9

C O N C E P T O	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
27	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO230.	PZA	2			
	RED DE ALUMBRADO PARA PATIO DE TRANSBORDADORES (LADO FLOTA)					
28	Limpieza de registro baja tensión existente.	PZA	9			
29	Ducto de tubo de PVC de 75 mm tipo pesado en trinchera.	M	7			
30	Base de concreto 80x200x250 cm.	PZA	3			
31	Poste cónico dodecagonal de 18 m.	PZA	3			
32	Registro de concreto de 40x40x60 cm.	PZA	2			
33	Sistema de tierra para final de circuito.	PZA	2			
34	Conectores a compresión tipo tope cal 1/0.	PZA	3			
35	Luminario LED de 412 w.	PZA	26			
36	Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	57			
37	Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	131			
38	Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	45			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I.V.A.		
				I M P O R T E T O T A L C O N I.V.A.		

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

 RAZÓN SOCIAL

 LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 4 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES		UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	CON NUMERO	
39	Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	42			
40	Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	42			
41	Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	56			
42	Alimentador con 2xTHW cal. 2 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	86			
43	Excavación de 40x40 cm, demolición de losa de concreto de 20 cm y reposición.	M	226			
44	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO230.	PZA	3			
RED DE ALUMBRADO PARA PATIO DE MANIOBRAS						
45	Desmantelamiento de poste metálico de alumbrado cónico circular de 9 m.	PZA	15			
46	Mantenimiento de poste metálico cónico circular de 9 m.	PZA	13			
47	Alimentador interior de poste metálico cónico circular de 9 m.	PZA	17			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I . V . A .		
				I M P O R T E T O T A L C O N I . V . A .		

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

 RAZÓN SOCIAL

 LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 5 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
48	Retiro de alimentador de poste existente, cable varios calibres.	PZA	18			
49	Limpieza de registro baja tensión existente.	PZA	19			
50	Reparación de base piramidal de 40x40x150 cm.	PZA	10			
51	Retiro de poste cónico circular de 9 m.	PZA	2			
52	Registro de concreto de 40x40x60 cm.	PZA	4			
53	Base de concreto 40x40x150 cm.	PZA	2			
54	Poste circular de 9 m.	PZA	3			
55	Poste cónico dodecagonal de 12 m.	PZA	1			
56	Cruceta tubular 3-MPCZNHT-2.	PZA	3			
57	Sistema de tierra para final de circuito.	PZA	2			
58	Conectores a compresión tipo tope cal 1/0.	PZA	17			
59	Luminario LED de 412 w.	PZA	5			
60	Luminario LED de 130 w.	PZA	36			
61	Luminario LED de 119 w.	PZA	9			
62	Alimentador con 2xTHW cal. 4 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	30			
				SUMA PARCIAL		
				SUMA ACUMULADA		
				I.V.A.		
				IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 6 DE 9

C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES		UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
63	Alimentador con 2xTHW cal. 8 AWG (Fases), 2xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	320			
64	Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	60			
65	Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	101			
66	Excavación de 40x40 cm, demolición de losa de concreto de 20 cm y reposición.	M	60			
67	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO215.	PZA	16			
68	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO230.	PZA	1			
RED DE ALUMBRADO PARA ROMPEOLAS TRANSBORDADORES						
69	Alimentador interior de poste metálico cónico circular de 9 m.	PZA	7			
70	Limpieza de registro baja tensión existente.	PZA	7			
71	Base de concreto 40x40x150 cm.	PZA	7			
72	Poste circular de 9 m.	PZA	7			
73	Brazo circular 1 1/2"x1.80 m.	PZA	14			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I . V . A .		
				I M P O R T E T O T A L C O N I . V . A .		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 7 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
74	Sistema de tierra para final de circuito.	PZA	1			
75	Conectores a compresión tipo tope cal 1/0.	PZA	10			
76	Luminario LED de 119 w.	PZA	14			
77	Alimentador con 2xTHW cal. 6 AWG (Fases), 1xTHW cal. 10 AWG (TF).	M	206			
78	Excavación de 40x40 cm, demolición de losa de concreto de 20 cm y reposición.	M	206			
79	Centro de carga QO2, interruptores termomagneticos 1xQO215.	PZA	7			
	MEDIA TENSION					
80	Suministro y colocación de poste de concreto tipo costa C-12-750.	PZA	1			
81	Construcción de retenida tipo 2RA.	PZA	1			
82	Construcción de estructura de transición TR3.	PZA	1			
83	Demolición de concreto.	M3	0.50			
84	Excavación de trinchera.	M3	1.50			
85	Ducto de tubo de PVC de 100 mm tipo pesado en trinchera.	M	5			
86	Reposición de concreto f'c=300 kg/cm2 en losas demolidas.	M3	0.50			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I . V . A .		
				I M P O R T E T O T A L C O N I . V . A .		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN: LO-009J2T002-N4-2014

CATALOGO DE
 CONCEPTOS DE
 TRABAJO

FORMATO N°.
 PE 09

HOJA 8 DE 9

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO
 ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.
 MAZATLAN, SIN.

C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES		UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O S U N I T A R I O S		I M P O R T E
				C O N L E T R A	C O N N U M E R O	
87	Registro de concreto armado de 100 x 100 x 100 cm.	PZA	1			
88	Registro de concreto armado de 50x80x100 cm. para transformador trifásico.	PZA	1			
89	Base de concreto de 1.20x1.20 m para montaje de transformador trifásico.	PZA	1			
90	Conexión en media tensión de transformador pedestal trifásico tipo radial.	PZA	1			
91	Conexión en baja tensión de transformador de pedestal trifásico tipo radial	PZA	1			
92	Suministro e instalación de cable de aluminio 13.2 KV XLP-TR cal. 1/0.	M	66			
93	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 1/0.	M	15			
94	Soporte aislador de neopreno.	PZA	12			
95	Corredera con perno de fierro galvanizado.	PZA	4			
96	Ménsula de fierro galvanizado.	PZA	12			
97	Sistema de tierra 1x5/8" x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0.	PZA	1			
98	Sistema de tierra 4x5/8" x 3 m, cable de cobre desnudo 1/0.	PZA	1			
99	Tablero para 42 circuitos con barras de 400 amp.	PZA	1			
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I.V.A.		
				I M P O R T E T O T A L C O N I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 10

" PROGRAMA SEMANAL, DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME AL PERÍODO INDICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y EXPRESADO EN CANTIDADES DE OBRA Y PESOS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS O REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

FORMATO N°
PE 10

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN
 GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN
 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR
 SEMANA LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR
 REALIZAR.**

HOJA DE

**RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A
 LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, MAZATLÁN, SIN.**

No.	DESCRIPCION	SUBTOTAL ° PARTIDAS	SEMANAS														
	SEMANALES																
	ACUMULADO																

OBSERVACIONES: _____

_____ LUGAR Y FECHA

_____ RAZÓN SOCIAL

_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO No.

PE 11

PROGRAMAS SEMANALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME AL PERÍODO
INDICADO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

- a. DE LA MANO DE OBRA;
- b. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS
- c. DE LOS MATERIALES EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS
- d. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A
 LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES" MAZATLAN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
 CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
 SEMANAL DE LA MANO DE OBRA,
 EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO
 CATEGORÍAS.

**FORMATO
 PE 11 a**

HOJA DE

No.	CATEGORIAS	UNIDAD	CANTIDAD	SEMANAS												
	SEMANALES															
	ACUMULADO															

OBSERVACIONES: _____

 LUGAR Y FECHA

 RAZÓN SOCIAL

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A
 LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
 CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
 SEMANAL DE LOS MATERIALES MÁS
 SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES
 CONVENCIONALES Y VOLÚMENES
 REQUERIDOS.

FORMATO
 PE 11 c

HOJA DE

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SEMANAS												
	SEMANALES															
	ACUMULADO															

OBSERVACIONES: _____

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A
 LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
 CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN
 PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
 SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL
 PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y
 DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
 TRABAJOS.

FORMATO
PE 11 d

HOJA DE

No.	DESCRIPCION	TOTAL DE JORNAL POR CATEGORIA	SEMANAS											
	SEMANALES													
	ACUMULADO													

OBSERVACIONES: _____

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 12

"CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO POR LA
EMPRESA."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO PE 12

“CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA”

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sin. _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N.
C.P. 82000, Mazatlán, Sin.
P r e s e n t e .

En atención a la Convocatoria No. _____ de fecha _____ por medio de la cual esa Dirección General, convocó a participar en la LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a:

**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR
LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA
TERMINAL DE TRANSBORDADORES, EN MAZATLÁN, SINALOA.**

Comunico a usted que esta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitación y por lo tanto como Representante de: (Nombre de la empresa)_____.

Por lo que manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: \$ _____(importe con letra), mas el 16% correspondiente a \$ _____, lo que suma un total de \$ _____ (importe con letra).

Que oportunamente se obtuvieron y analizaron los documentos de la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN y sus anexos relativos a la licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo la obra descrita aceptando íntegramente los requisitos que se solicitan en el citada CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN y sus anexos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las especificaciones y normas de construcción que tiene en vigor la S.C.T. y demás disposiciones administrativas; que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella se deriven.

Igualmente comunico a usted que se conocen los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la propuesta respectiva conteniendo los documentos que se detallan en la DOCUMENTACIÓN DISTINTA, PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, debidamente integrados.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Aceptamos que la realización de la obras se llevará a cabo con sujeción a: las especificaciones particulares y complementarias, las normas de construcción e instalaciones de la S.C.T., el programa de obra de los trabajos y montos semanales de la obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra, a las cláusulas del modelo de contrato de obra relacionada con la obra pública y las condiciones del pliego de requisitos.

Que tomamos en consideración las condiciones de operación del puerto que son prioritarias, así como las condiciones meteorológicas, topográficas, geológicas de la región y las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación para el cumplimiento del Contrato y del Programa de Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición.

Que hemos juzgado y tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad y que el pago de los diversos conceptos, se hará al precio unitario que se fije en el contrato, para la unidad de obra terminada a satisfacción de la "APIMAZATLAN".

Que el C. _____ con cédula profesional N° _____ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será nuestro Superintendente de Construcción, que posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de nuestra empresa, con suficiente experiencia en obras similares a ésta y que conoce ampliamente el proyecto, las especificaciones y las normas de construcción de la S.C.T.

Que se concede al C. _____ amplias facultades para signar todos y cada uno de los documentos que forman parte de la presente propuesta. Para el efecto continuación firma para su reconocimiento:

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Que se designa al C. _____ para que funja como nuestro REPRESENTANTE LEGAL en el acto de apertura de sobres, concediéndole amplias facultades para firmar todos los documentos que de ese acto se deriven, así como para realizar interpelaciones y contestar las que se le hagan, para tal efecto a continuación firma para su reconocimiento.

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos, mismos que se detallan en _____ hojas útiles.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO No.

PE 13

"ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE
SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO PE 13

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sinaloa, a _____ de _____ de 2014

LIC. ALFONSO GIL DIAZ
Director General
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional N° LO-009J2T002-N4-2014 relativa a los trabajos de “**REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES**” Mazatlán, Sinaloa.

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:_____.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE, DEJAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

FORMATOS

LICITACIÓN N° LO-009J2T002-N4-2014

RUBRO: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS
DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES. MAZATLÁN, SIN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN LO-009J2T002-N4-2014 "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y AMPLIAR LA
 ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES"
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN.

FORMATO A

DOCUMENTO	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN	TOTAL DE HOJAS	
		INICIA EN HOJA N°	TERMINA EN HOJA N°
DD 01	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.		
DD 02	Escrito mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley.		
DD 03	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado.		
DD 04	Declaración de Integridad		
DD 05	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.		
DD 06	Escrito en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.		
DD 07	Convenio privado de participación conjunta.		

DOCUMENTO	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA	TOTAL DE HOJAS	
		INICIA EN HOJA N°	TERMINA EN HOJA N°
PT1	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos.		
PT2	Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos.		
PT3	Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras.		
PT4	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.		
PT5	Documentos que acrediten la capacidad financiera.		
PT6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra.		
PT7	Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado.		
PT8	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el contenido del modelo de contrato y su anexo.		
PT 09	Manifestación de afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

DOCUMENTO	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL DE HOJAS	
		INICIA EN HOJA N°	TERMINA EN HOJA N°
PE 01	Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.		
PE 02	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.		
PE 03	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en EL REGLAMENTO.		
PE 04	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.		
PE 05	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.		
PE 06	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.		
PE 07	Utilidad propuesta por EL LICITANTE.		
PE 08	Relación y análisis de los costos unitarios básicos.		
PE 09	Catálogo de conceptos.		
PE 10	Programa semanal de ejecución general de los trabajos.		
PE 11	Programas semanales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados.		
PE 12	Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa.		
PE 13	Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición.		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

FORMATO B



**ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN
 DE LA OBRA PÚBLICA:**

**INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA
 ENCUESTA CON UNA "X", SEGÚN CONSIDERE.**

FACTOR	EVENTO	SUPUESTOS	CALIFICACIÓN			
			TOTALMENTE DE ACUERDO	EN GENERAL DE ACUERDO	EN GENERAL EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
1	JUNTA DE ACLARACIONES	El contenido de las bases es claro para la contratación de obra pública que se pretende realizar				
2		Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad.				
8	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS	El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.				
4	RESOLUCIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS	La resolución técnica fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso.				
5	FALLO	En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación del licitante adjudicado y los que no resultaron adjudicados.				
10	GENERALES	El acceso al inmueble fue expedito.				
9		Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.				
6		El trato que me dieron los servidores públicos				

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
 AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
 A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

7	de la Institución durante la licitación, fue respetuosa y amable.				
3	Volvería a participar en otra licitación que emita la institución.				
	El concurso se apegó a la normatividad aplicable.				

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO,
 FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

A. La encuesta se adjuntará a las bases de licitación, con los siguientes comentarios:

1. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones:

- **La Gerencia de Administración y Finanzas ó la Subgerencia de Ingeniería y Ecología de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. con domicilio en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000 de Mazatlán, Sin.**
- **En la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar dónde se celebre el evento.**
- **Enviarlo al correo electrónico a la dirección sgingenieria@puertomazatlan.com.mx**

Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo.

ANEXO C

VIGÉSIMA TERCERA.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR No. SACN/300/148/2003 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003 SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES LA SIGUIENTE NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privados.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención
 - El conocimiento que tengan los sectores públicos y privados de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgada a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitores, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privaciones de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la revisión patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan en cumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
- II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres mes a dos años para desempeñar otro empleo. Cargo o comisión pública.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, o promesa exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-009J2T002-N4-2014
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO MEJORAR Y
AMPLIAR LA ILUMINACIÓN DE LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTOS
A LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis.

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:

- I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo cargo o comisión:
- II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo cargo o comisión, o
- III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherente al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar sus suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”